UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE CURSO DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

CARLOS EDUARDO PSCHEIDT

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E DIMENSIONAMENTO ASSOCIADO À IMPLEMENTAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM UMA EDIFICAÇÃO VERTICAL DE JOINVILLE

> Joinville 2017

CARLOS EDUARDO PSCHEIDT

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E DIMENSIONAMENTO ASSOCIADO À IMPLEMENTAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM UMA EDIFICAÇÃO VERTICAL DE JOINVILLE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Infraestrutura, no curso Engenharia de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico de Joinville.

Orientadora: Prof. Dr. Andrea Holz Pfutzenreuter

Joinville 2017

RESUMO

Novas fontes de energia estão sendo estudadas e desenvolvidas no âmbito mundial. A energia solar ainda é a fonte menos explorada no Brasil, devido ao custo elevado no início da sua aplicação no cenário nacional. Todavia, nos últimos anos, novos meios de produção foram estabelecidos por lei, incentivando o uso da energia solar através de painéis fotovoltaicos em residências e edificações. A geração distribuída e a microgeração de energia são os dois parâmetros existentes na regulamentação que permite ao usuário ter sua produção de energia conectada diretamente à rede de distribuição elétrica e usá-la como banco de bateria. Tal fato reduz o custo do sistema e o torna atrativo a longo prazo. Esse trabalho tem como objetivo analisar o potencial de geração de energia através do sistema fotovoltaico para uma edificação vertical no município de Joinville, bem como realizar uma avaliação de custo e retorno de investimento. Com as demonstrações das condições climáticas da área de interesse, a irradiação solar como um dos fatores de maior relevância ao dimensionamento do sistema, analisando as perdas ocorridas pela análise de sombreamento, consolida-se o orçamento do sistema em R\$ 72.889,85, considerando os valores atuais de custos e instalação. Por fim é apresentado uma estimativa do tempo de retorno do investimento bem como o valor acumulado ao fim da vida útil do sistema.

Palavras-chave: Energia Solar. Geração Distribuída. Microgeração. Painéis Fotovoltaicos.

ABSTRACT

New sources of energy are being studied and developed worldwide. Solar energy is still the least explored source in Brazil, due to the high cost at the beginning of its application in the national scenario. However, in recent years, new means of production have been established by law, encouraging the use of solar energy through photovoltaic panels in homes and buildings. The Distributed Generation and Micro-generation of energy are the two parameters connected to the regulation that allows the user to have their energy production connected directly to the electric distribution network and to use it as a battery bank. This reduces the cost of the system and makes it attractive in the long run. This work aims to analyze the economic feasibility of applying a photovoltaic panel system in a vertical building located in the city of Joinville, as well as conduct an assessment of cost and return on investment. With the demonstrations of climatic conditions of the area of interest, the solar irradiation as one of the factors of greater relevance to the system sizing, analyzing the losses occurred by the shading analysis, the system budget is consolidated at R\$ 72.889,85, considering the current values of costs and installation. Finally, a time estimation of return of the investment is presented, as well as the accumulated value at the end of the useful life of the system.

Keywords: Distributed generation. Solar Energy. Microgeneration. Photovoltaic panels.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha orientadora Professora Andrea Holz Pfutzenreuter, por ter entregado sua confiança desde o início do trabalho e pela cumplicidade na solução dos problemas.

Agradeço à Mariane Hartmann Crespi, pela colaboração em solucionar diversas dúvidas que surgiram no decorrer do trabalho e pela disponibilidade oferecida em todos os momentos que precisei de ajuda.

À Natália Morales, pelas sugestões e apoio oferecido durante a elaboração do trabalho.

Agradeço ao Fábio da empresa Ecoa Energias Renováveis por todo suporte e auxílio oferecido em questões de grande importância na execução deste trabalho.

Agradeço ao Engenheiro Alessandro Inácio Costa e ao pessoal da Ihome Incorporadora por ter fornecido todo subsídio necessário para realização do trabalho.

Ao Professor Cassiano Augusto Isler, pela disponibilidade em auxiliar em todos os momentos que foi necessário.

Sou muito grato à minha mãe Eliane Seidel Pscheidt e ao meu pai Silvio Pscheidt, por me oferecerem todo suporte necessário e apoio nas horas que mais precisei, no decorrer da vida universitária. Sem vocês nada disso seria possível.

Aos amigos da família Triplo X, por tornarem a vida universitária mais prazerosa e vitoriosa, proporcionando momentos inesquecíveis.

A todos que, direta ou indiretamente, participaram da minha formação.

"Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários." C. S. Lewis

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Sistema Solar FV Isolado.	17
Figura 2 – Sistema FV conectado à rede.	18
Figura 3 – Localização da edificação	21
Figura 4 – Vista ampliada da área de projeto.	21
Figura 5 – Dados dos níveis de irradiação solar no local de projeto	22
Figura 6 – Localização da edificação conforme a posição geográfica inserida no	
software SketchUp	27
Figura 7 – Áreas destinadas para aplicação dos painéis fotovoltaicos.	28
Figura 8 – Aplicação dos painéis nas áreas de interesse.	29
Figura 9 – Caminho percorrido pelo sol conforme o software SketchUp	30
Figura 10 – Simulação do sombreamento da área durante as estações do ano.	31
Figura 11 – Relatório de perdas gerado pela extensão Skeilon.	32
Figura 12 – Módulo fotovoltaico Canadian Solar CS6X - 310P.	34
Figura 13 – Parâmetros de cálculo para arranjo ideal do sistema	35
Figura 14 – Sugestão do arranjo ideal do sistema.	35
Figura 15 – Inversor Fronius IG Plus 150V.	37
Figura 16 – Parâmetros de condição climática e localização inseridos no	
simulador ABB	38
Figura 17 – Dados de seleção do painel utilizado.	38
Figura 18 – Dados de seleção do modelo do inversor ABB	39
Figura 19 – Resultado de arranjo ideal gerado a partir dos dados de entrada	39
Figura 20 – Inversor ABB PVI - 10V.	40
Figura 21 – Escolha da inclinação e condição azimutal das placas	41
Figura 22 – Caminho percorrido pelo sol conforme o software PVSyst	42
Figura 23 – Escolha do painel e inversor utilizados no sistema fotovoltaico	43
Figura 24 – Definição da quantidade de strings do sistema.	43
Figura 25 – Resultado de condições operacionais e potencial gerador do arranjo	
escolhido	44
Figura 26 – Área necessária para aplicação dos módulos	44
Figura 27 – Alteração do inversor para a marca ABB e modelo PVI-10.0V	45
Figura 28 – Diagrama Unifilar.	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Parâmetros de cálculo para consumo de elevadores	24
Tabela 2 –	Dados do consumo mensal em KWh	25
Tabela 3 –	Dados do consumo mensal do Edifício American Garden em KWh.	26
Tabela 4 –	Resultado do arranjo ideal do sistema	36
Tabela 5 –	Produção do sistema devido à inclinação dos módulos	45
Tabela 6 –	Itens e previsão de custo do sistema.	47
Tabela 7 –	Reajuste da tarifa da Celesc	48
Tabela 8 –	Análise do investimento e tempo de payback	49

LISTA DE SIGLAS

- ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
- BEN Balanço Energético Nacional
- CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina
- CRESESB Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito
- FV Fotovoltaicos
- GWh Gigawatt-hora
- kW Quilowatt
- kWh Quilowatt-hora
- MIGDI Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica
- MPPT Rastreador do Ponto de Máxima Potência
- MW Megawatt
- MWh Megawatt-hora
- PDEE Plano Decenal de Expansão de Energia
- PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
- SIGFI Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente
- SIN Sistema Interligado Nacional
- TIR Taxa Interna de Retorno
- TWh Terawatt-hora
- VPL Valor Presente Líquido

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivo Geral	12
1.2	Objetivos Específicos	12
1.3	Estrutura do Trabalho	12
2	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	14
2.1	Caracterização do funcionamento	15
2.2	Sistemas Fotovoltaicos (FV)	16
2.2.1	Sistemas FV isolados	16
2.2.2	Sistemas FV conectados direto a rede	17
2.2.3	Sistemas FV aplicados à edificações verticais	18
2.3	Tecnologias existentes	19
2.3.1	Silício Cristalino	19
2.3.2	Silício Amorfo	19
3	ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DO LOCAL	21
3.1	Níveis de irradiação solar no município de Joinville	22
3.2	Estudo de caso Residencial Palazzo Brunello	23
3.2.1	Dados do consumo energético da unidade consumidora	23
3.2.2	Estudo do sombreamento da área	26
4	PROJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	33
4.1	Definição da marca do painel	33
4.2	Definição do Inversor	34
4.2.1	Definição do arranjo utilizando um inversor Fronius Solar	34
4.2.2	Definição do arranjo utilizando um inversor ABB	37
4.3	Dimensionamento do sistema fotovoltaico utilizando PVSyst	40
5	ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO E TEMPO	
	DE RETORNO DO INVESTIMENTO	47
6	CONCLUSÕES	50
	REFERÊNCIAS	51
	APÊNDICE A	54
	APÊNDICE B	55

ANEXO A	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56	
ANEXO B		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58	
ANEXO C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59	
ANEXO D		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	61	
ANEXO E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63	
ANEXO F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	64	
ANEXO G		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	68	
ANEXO H		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	69	
ANEXOI.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	73	
ANEXO J		•				•	•		•		•	•					•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•			76	

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2024 (PDEE) elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (2014), o consumo de energia elétrica em 2024 será de 790,9 TWh. Considerando que no ano de 2015 o consumo foi de 525,5 TWh, temos um aumento de aproximadamente 33%. Em vista disso, observa-se a necessidade de desenvolvimento de novas fontes de energia para suprir essa demanda.

A fonte de energia mais utilizada atualmente no território nacional é a hidráulica, detendo 63,2% da energia total gerada (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016a). Todavia, de acordo com Montenegro (2013) a construção de novas usinas hidrelétricas é proveniente de um custo significativo e valor socioambiental, além do esgotamento potencial do setor em uma perspectiva de menos de 20 anos. Portanto, devem ser consideradas outras soluções mais viáveis para resolver esse problema.

Devido a esse déficit de geração de energia, o investimento em setores como a energia eólica e solar tem aumentado. Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) Ministério de Minas e Energia (2016b), no ano de 2015 a geração eólica teve um crescimento de 77,1% em relação ao ano anterior, produzindo 21,6 TWh. Ainda no ano de 2015, destaca-se a energia solar fotovoltaica, que atingiu os 59 GWh de geração. Esse crescimento é proveniente de ações regulatórias que possibilitaram a compensação de energia excedente produzida por sistemas microgeradores e minigeradores (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, 2012a)

Por estar situado no hemisfério sul, o território brasileiro é favorecido em relação à localização no que tange aos níveis de irradiação solar, que são superiores aos encontrados em países europeus e asiáticos. A Região Nordeste é classificada com maior potencial de geração de energia fotovoltaica do país devido à localização privilegiada. O Sul situa-se com grande capacidade de geração durante o verão, quando ocorrem grandes períodos de estiagem (MONTENEGRO, 2013).

Conforme Rüther (2004), os painéis fotovoltaicos são projetados para serem empregados em ambientes externos, sob ação dos agentes climáticos, como chuva e vento. É nesse âmbito que o sistema se torna adequado ao uso em edificações, que quando instalados podem ter dupla função: geração de energia elétrica e acabamento arquitetônico no exterior da edificação. Além disso, o potencial de geração pode se tornar ideal quando se obtém máxima irradiação solar coincidindo com máxima potência de ar-condicionado, pois o maior consumo de energia se dará no momento da maior geração, tendo assim mais eficiência no consumo.

A metodologia desta pesquisa está fundamentada em conceitos e dados obtidos através de bibliografias e órgãos governamentais. A escolha do tema surgiu a partir da possibilidade de aplicação do trabalho em uma edificação em construção. Com isso, o estudo se enquadra na pesquisa experimental, pois conforme define Gil (2002), escolhe-se o tema de pesquisa, e manipulam-se as variáveis com potencial influência sobre o assunto. O projeto será realizado através dos softwares SketchUP (2016) e PVSyst (2016) para posterior avaliação da viabilidade econômica do sistema fotovoltaico.

1.1 Objetivo Geral

Analisar o potencial de geração de energia através do sistema fotovoltaico para uma edificação vertical no município de Joinville, bem como realizar uma avaliação de custo e retorno de investimento.

1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são:

- a. Demonstrar as etapas de implantação do sistema solar fotovoltaico em uma edificação vertical;
- b. Propor o dimensionamento das placas fotovoltaicas utilizando um software específico;
- c. Analisar a viabilidade econômica considerando o retorno do investimento e tempo de vida útil do sistema;

1.3 Estrutura do Trabalho

Inicialmente, no capítulo 2, será realizada uma abordagem referente às características de um sistema fotovoltaico, apresentando as etapas contidas na geração de energia, caracterizando assim o funcionamento do sistema. Também serão apresentadas as tecnologias mais vendidas mercado nacional, citando as principais matérias primas pertencentes a cada sistema.

O capítulo 3 apresentará os dados referentes ao local de projeto, de forma a demonstrar as condições climáticas da área de interesse, sendo a irradiação solar um dos fatores de maior relevância. Em relação à unidade consumidora, será realizado um levantamento sobre o consumo mensal, permitindo assim o dimensionamento do sistema. Por fim, será demonstrado as perdas ocorridas no sistema através de uma análise de sombreamento, utilizando o software SketchUp.

O dimensionamento do sistema fotovoltaico utilizando os dados do local e as análises de resultados serão apresentados no capítulo 4, mostrando assim, todas as etapas e considerações relevantes no projeto. Para a realização do dimensionamento será utilizado o software PVsyst. O diagrama unifilar também será mostrado neste capítulo.

No capítulo 5 será mostrado o orçamento do sistema, considerando dados e valores atuais de custos e instalação, e também uma estimativa do tempo de retorno (payback).

Por fim, no capítulo 6 será apresentada uma conclusão referente à viabilidade do projeto, considerando o valor final de projeto e o tempo de retorno.

2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Outros meios de gerar energia estão em constante desenvolvimento, como no caso da fonte solar, biomassa e eólica. Essas fontes de energia são consideradas como uma opção ecologicamente correta e tem seu potencial atrativo relacionado a substituir fontes de energias poluentes não renováveis e também à possibilidade do uso descentralizado, que nos últimos anos tem sido um fator determinante e incentivador no desenvolvimento por energias limpas (LOPO, 2010).

No Brasil, a energia solar é a menos utilizada quando comparada com outras fontes de energia como a eólica e hidráulica. Esta ultima detém um percentual de 63,2% do total de energia elétrica gerada em todo país (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016a). Todavia a incidência solar presente no território nacional é consideravelmente superior aos níveis encontrados em países europeus que apresentam altos índices de aproveitamento da luz solar para geração de energia elétrica.

Em relação ao potencial energético da energia solar, cita-se o aproveitamento do calor e a conversão em energia elétrica. Em relação ao calor, este pode ser utilizado para o aquecimento de água e ambientes; e a luz solar para iluminar o ambiente e convertê-la em energia elétrica através do efeito fotovoltaico (ANTONIOLLI, 2015).

O efeito fotovoltaico provém do potencial de conversão de energia solar em energia elétrica. A incidência de radiação solar sobre o planeta é favorável para a aplicabilidade de sistemas de energia solar fotovoltaica. O processo de geração de energia é silencioso, possui um nível baixo de poluição e é renovável. Com isso, o sistema fotovoltaico é visto como uma solução sustentável de grande importância para o desenvolvimento de energias renováveis limpas (RÜTHER, 2004).

O sistema comumente utilizado no Brasil, precedente à aprovação da Resolução Normativa Nº 482/2012 da ANEEL, que regulamenta as condições de acesso à microgeração e macrogeração de energia, era por meio de banco de baterias que acumulavam a energia gerada excedente à consumida. Todavia esse sistema representa um alto custo inicial e também de manutenção, sendo mais apropriado a áreas afastadas da rede como ilhas, áreas rurais e aldeias indígenas. Contudo, após a normativa permitir compartilhamento da energia gerada com a própria rede elétrica, sendo essa classificada como uma espécie de bateria, houve um crescimento expressivo por tecnologia fotovoltaica devido à redução no custo do sistema e sua constante evolução.

2.1 Caracterização do funcionamento

O funcionamento de um sistema fotovoltaico ocorre basicamente a partir de painéis solares que convertem energia solar em energia elétrica através do efeito fotovoltaico, sem a geração de gases poluentes, ruídos e de maneira renovável (RÜTHER, 2004). Além disso, o sistema pode operar de maneira autônoma, operando com um banco de baterias destinadas a receber a energia excedente, ou de maneira descentralizada através do Sistema Interligado Nacional (SIN), utilizando a própria rede elétrica como bateria. Essa última forma de geração de energia, mais indicada às edificações residenciais no meio urbano, tem registrado expressivo aumento de utilização devido a economia gerada por dispensar o uso de dispositivos de estocagem (DÁVI, 2013).

Conforme Rüther (2004) os painéis fotovoltaicos são fabricados de modo a resistir às diversas condições climáticas e possuem um tempo de manutenção de aproximadamente 30 anos. Além disso, esses dispositivos geradores podem ser utilizados de duas maneiras; a primeira como gerador de energia elétrica que é principal função do sistema; e com a função arquitetônica de fachada e cobertura para edificações, isto em virtude dos módulos solares estarem em constante evolução e melhora de eficiência.

Segundo a resolução NBR 10899 da ABNT (2013), os componentes de um sistema fotovoltaico dependem da aplicação do mesmo, porém independente da configuração, todos apresentam o gerador fotovoltaico. Os outros elementos que podem constituir o sistema são: "inversores, controladores de carga, dispositivos para controle, supervisão e proteção, armazenamento de energia elétrica, fiação, fundação e estrutura de suporte".

O potencial gerador do painel fotovoltaico depende muito da inclinação e orientação em que o mesmo se encontra em relação à incidência solar. Os efeitos dessas disposições dependem da fração de albedo, que é a reflexão dos arredores, bem como da razão entre radiação direta e difusa local. Em relação a latitude, o ideal é que o sistema fotovoltaico se encontre inclinado na latitude local, e a orientação sempre voltada para a linha do equador (norte geográfico para instalações no hemisfério sul), pois o maior potencial de irradiação é encontrado nesses parâmetros (RÜTHER, 2004).

Vários fatores influenciam na perda de geração de energia fotovoltaica, e dentre eles destaca-se o fenômeno de sombreamento que geram significativas perdas em seu rendimento e por isso devem estar posicionados em locais livres de qualquer obstrução da incidência solar. Componentes comuns ao sombreamento são os postes de luz, montanhas ou a proximidade com edificações mais altas. Outro fator que diminui o potencial gerador é a sujeira no painel solar. Com a exposição aos diversos fatores climáticos o dispositivo tende a acumular sujeira, sendo apropriada então, uma

manutenção do elemento para melhorar o desempenho (RÜTHER, 2004).

2.2 Sistemas Fotovoltaicos (FV)

Os sistemas fotovoltaicos podem atuar de duas maneiras, sendo isolados ou conectados direto à rede.

2.2.1 Sistemas FV isolados

Os sistemas FV isolados podem ser puros ou híbridos, e tem como principal característica não serem conectados à rede pública de energia. Os sistemas considerados puros são aqueles que recebem somente energia solar e a transformam em energia elétrica. Os sistemas híbridos operam com uma energia auxiliar à solar, de forma simultânea e gerando também energia elétrica (ANTONIOLLI, 2015).

Conforme define Rüther (2004), os sistemas isolados operam com auxílio de um banco de baterias, que são utilizados para estocar a energia gerada em excesso, visto que a maior parcela da energia gerada ocorre durante o período em que o sol incide sobre os painéis solares, e o tempo de maior utilização da energia é no período noturno. Por essa razão se faz necessário armazenar a energia gerada durante o dia para utilização posterior. O problema desse sistema é a necessidade de uma área maior destinada a esse banco de baterias e o custo tanto de aquisição quanto de manutenção.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2012b), a Resolução Normativa Nº 493, de 5 de junho de 2012, define os sistemas isolados de geração através do Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica (MIGDI) e do Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI). A Normativa Nº 493 determina o MIGDI como "sistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica com potência instalada total de geração de até 100 kW" e o SIGFI como " sistema de geração de energia elétrica, utilizado para o atendimento de uma única unidade consumidora, cujo fornecimento se dê exclusivamente por meio de fonte de energia intermitente", sendo essa fonte de energia intermitente, um recurso energético que não pode ser armazenado na sua forma original. Ademais os sistemas isolados necessitam de controladores de carga, que tem a função de evitar sobrecargas ou descargas na bateria, contribuindo com o desempenho e vida útil do sistema. A figura 1 apresenta um esquema ilustrativo de funcionamento de um sistema isolado.





Fonte: Solvento Energia (2015).

2.2.2 Sistemas FV conectados direto a rede

Os sistemas FV conectados a rede elétrica, tem como principal característica dispensar o uso de baterias e dispositivos de estocagem, e com isso, torna-se mais atrativo economicamente para edificações residenciais, pois o custo com esses elementos de armazenagem é eliminado. A estocagem da energia gerada é feita pela própria rede pública de energia elétrica, que recebe a energia e converte em crédito para o consumidor. As leis que regem o uso desse tipo de geração são especificadas pela ANEEL através da Resolução Normativa Nº 482, de 17 de abril de 2012, que determina a possibilidade da compensação de energia elétrica através da microgeração distribuída e minigeração distribuída. A normativa define esses aspectos da seguinte forma:

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL;

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL;

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou

minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora;

Os principais componentes desse sistema são os painéis fotovoltaicos e inversores, sendo dispensado então o uso de controladores de carga e baterias. O funcionamento do sistema pode ser observado na figura 2.



Figura 2 – Sistema FV conectado à rede.

Fonte: Microgeração de Energia (2017).

2.2.3 Sistemas FV aplicados à edificações verticais

Segundo Rüther (2004), a aplicabilidade dos sistemas FV em edificações tem se tornado cada vez mais praticável, visto que são projetados para resistir às diversas condições climáticas e ter dupla função em relação ao funcionamento, podendo ser instalados de forma integrada (telha/módulo) em telhados existentes e em fachadas como material de revestimento.

O avanço tecnológico tem apresentado uma grande variedade de materiais que se adequam as edificações, como o caso dos módulos flexíveis, semitransparentes, laminados em painéis de vidro entre outros. Esses são casos relacionados à aplicação arquitetônica, na qual os painéis solares são explorados duplamente, sendo assim, na questão principal que é a conversão de energia como em revestimento e acabamento de edificações (RÜTHER, 2004).

2.3 Tecnologias existentes

Novas tecnologias são desenvolvidas constantemente visando a melhoria na eficiência e estética das placas. O presente trabalho tem como objetivo a eficiência energética, visto que será instalado no telhado da edificação estudada. Portanto serão apresentadas duas soluções comercialmente utilizadas no Brasil e visando um melhor custo benefício relacionado à eficiência do sistema, não pensando em questões estéticas.

2.3.1 Silício Cristalino

O silício cristalino é um material semicondutor que é utilizado em painéis fotovoltaicos. Sua disposição é semelhante a um cristal, na qual os átomos são espaçados regularmente (PANATA, 2015).

Segundo Braga (2008), historicamente essa célula é a mais utilizada em parâmetros comerciais devido à sua conversão de luz solar em eletricidade e devido ao processo básico de conversão ser bem integrado. O processo de fabricação do material ocorre a partir extração do dióxido de silício, que posteriormente é desoxidado em altas temperaturas, purificado e soldado, formando assim o módulo. O grau de pureza que é possível atingir no processo é equivalente ao intervalo entre 98% e 99%, dessa forma, pode ser considerado eficiente energeticamente.

Conforme Panata (2015), o silício cristalino se divide em monocristalino e policristalino. Em relação ao monocristalino, este apresenta somente um cristal extremamente puro, que realiza o processo de conversão. Devido à pureza presente no cristal, essa tecnologia tem um custo maior, porém possui uma melhor eficiência energética e um maior tempo de vida útil, aproximadamente 30 anos. O silício policristalino é basicamente um bloco de células monocristalinas trabalhando em conjunto. Todavia, não é possível manter a pureza do cristal monocristalino e com isso há uma redução na eficiência energética e também no custo.

2.3.2 Silício Amorfo

O silício amorfo trata-se de uma tecnologia iniciada nos anos 70, relacionada aos filmes finos e utilizada em aparelhos que necessitavam pouca energia, como por exemplo, calculadoras, relógios, entre outros. Nas inovações tecnológicas esse tipo de energia foi desenvolvido em razão do seu bom desempenho para equipamentos com alto consumo energético (BRAGA, 2008).

Braga (2008) explica que o arranjo dos átomos, diferentemente do silício cristalino, é desordenado. O baixo custo de fabricação é encarado com uma das principais vantagens do sistema, em contrapartida, o sistema não tem uma boa

eficiência energética e as células são degradadas com mais facilidade em relação ao outro sistema.

3 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DO LOCAL

O local definido para o estudo está situado no município de Joinville no estado de Santa Catarina. A edificação trata-se de um edifício residencial localizado no bairro Glória, região centro-norte da cidade, conforme as figuras 3 e 4 obtidas no Google Maps (2016). Nesse capítulo será realizada uma análise em relação aos níveis de irradiação encontrados na área estudada, bem como a comparação entre os ângulos referentes à latitude que apresentam maior incidência solar.

Figura 3 – Localização da edificação.



Fonte: Fonte: Google Maps modificado pelo autor (2016).



Figura 4 – Vista ampliada da área de projeto.

Fonte: Google Maps modificado pelo autor (2016).

3.1 Níveis de irradiação solar no município de Joinville

O nível de irradiação solar é um parâmetro essencial na aprovação de uma área para implantação de um sistema fotovoltaico. Em razão disso, foi realizado um estudo referente à região de interesse, considerando as variáveis relevantes para um melhor aproveitamento da irradiação solar. Para atingir o maior potencial de irradiação é necessário que o sistema se encontre voltado para a Linha do Equador, nesse caso, para o norte geográfico em países do hemisfério sul, e inclinado de acordo com a inclinação local (RÜTHER, 2004).

Para determinar o nível de irradiação solar foram utilizados os dados do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito (CRESESB) (2016) através do software SunData. O software gerou um resultado referente à regiões próximas de Joinville, porém o resultado considerado para estudo foi do município de São Francisco do Sul que possui uma latitude de 26°14'36", valor mais próximo ao encontrado em Joinville, 26°17'10" conforme o Google Maps (2016), sendo este adotado como parâmetro de cálculo no dimensionamento do sistema. Na figura 5 são apresentadas as médias mensais e no gráfico obtido é possível avaliar a oscilação dos níveis de irradiação obtidos durante um ano.

Figura 5 – Dados dos níveis de irradiação solar no local de projeto.

Cálo	Cálculo no Plano Inclinado															
Est Mui Lat Lor Dis	Estação: Sao Francisco do Sul Município: São Francisco do Sul , SC - BRA Latitude: 26,2° S Longitude: 48,63533° O Distância do ponto de ref. (26,286° S; 48,994° o) :37,1 km															
#	Ângulo	Inclinação	Irradia	ção sola	ar diária	média	mensal	[kWh/m	² .dia]		_					
-	Aliguio	Inciniação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média	Delta
	Plano Horizontal	0° N	5,14	4,92	4,50	3,81	3,08	2,69	3,00	3,17	3,56	4,58	5,19	5,61	4,10	2,92
	Ângulo igual a latitude	26° N	4,64	4,70	4,67	4,40	3,91	3,59	3,95	3,76	3,79	4,49	4,75	4,97	4,30	1,39
	Maior média anual	22° N	4,76	4,78	4,69	4,35	3,82	3,48	3,84	3,70	3,79	4,54	4,86	5,11	4,31	1,63
	Maior mínimo mensal	34° N	4,38	4,51	4,58	4,45	4,05	3,75	4,12	3,83	3,76	4,33	4,49	4,65	4,24	,90

Irradiação Solar no Plano Inclinado -Sao Francisco do Sul-São Francisco do Sul, SC-BRA



Segundo o gráfico apresentado na figura acima, as maiores médias de irradiação solar anual são geradas pelas inclinações de 22º e 26º, com uma diferença

entre ambas inferior à 1%. Sendo assim, o valor adotado para critério de cálculo no dimensionamento do sistema será a média gerada pela inclinação de 26°, latitude local do município de Joinville, conforme recomenda Rüther (2004).

3.2 Estudo de caso Residencial Palazzo Brunello

O pré-dimensionamento de um sistema fotovoltaico inicia com a coleta de dados referentes ao local de projeto. Informações como a área disponível, consumo energético mensal da unidade consumidora, localização geográfica e número de pavimentos são as informações de maior relevância nessa fase inicial, pois a partir desses dados é possível prever a viabilidade de aplicação do sistema.

O presente trabalho é um estudo de caso aplicado ao Residencial Palazzo Brunello, iniciando pela coleta dos dados e características da edificação, que estão dispostos da seguinte forma:

- Edifício residencial contendo 27 unidades;
- Área total do terreno 1.261,38 m²;
- 5 pavimentos tipo com 5 unidades em cada;
- 1 pavimento cobertura com 2 unidades
- 1 pavimento mezanino contendo garagens, academia, brinquedoteca, lan house, sauna, salão de festas;
- Altura da edificação em relação ao nível da rua de 51,715m;

3.2.1 Dados do consumo energético da unidade consumidora

O consumo energético da unidade consumidora definirá o tamanho do sistema a ser utilizado. Logo, a escolha do tamanho e potência das placas, do inversor e outros componentes do sistema estão diretamente relacionados com o consumo energético.

Em geral, nesta etapa ocorre a solicitação do histórico de consumo da unidade, e por meio deste, a empresa responsável pelo projeto, realiza um estudo e estima o valor de consumo. Entretanto, no caso do Residencial Palazzo Brunello, não foi possível obter o histórico de consumo da unidade, pois o mesmo se encontra em fase de construção. A estimativa foi gerada pelo levantamento de equipamentos elétricos que serão colocados nas áreas comuns da edificação, analisando se o projeto fotovoltaico é capaz de suprimir o consumo gerado. A tabela 2 apresenta os locais e equipamentos que serão utilizados, sendo que os dados de consumo em kWh de cada equipamento foram obtidos a partir da tabela de consumo elaborada pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL (2006), apresentada no anexo A. A exceção em relação à tabela PROCEL foi o valor de consumo do elevador, que devido à variedade de marcas e características, não possui uma estimativa exata. Em razão disso, utilizou-se os dados disponibilizados pela ANEEL para o cálculo do consumo do elevador, conforme a seguinte tabela.

Número de Andares	Capacidade do elevador (em número de pessoas)	Consumo médio por viagem (KWh)
3	6	0,15
6	6	0,25
10	8	0,45

Tabela 1 – Parâmetros de cálculo para consumo de elevadores.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2016)

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2016), deve-se escolher a razão adequada presente na tabela e multiplicar esse valor pelo número de viagens mensais do elevador, para o caso de obtenção do consumo em KWh mensal, que é a unidade utilizada no cálculo do sistema fotovoltaico. No entanto, não há valores comuns ou consagrados de viagens, sendo necessário ajustar o mesmo de acordo com a característica de cada local. Para o Residencial Pallazo Brunello, considerou-se na razão de cálculo, os seguintes parâmetros:

- 2 pessoas por apartamento;
- 27 apartamentos, porém para o cálculo foram considerado 20 apartamentos, devido à mais pessoas utilizarem o elevador ao mesmo tempo;
- Nº de viagens diárias por pessoa = 2;
- Total de viagens mensais = 2400;
- Consumo médio por viagem = 0,25;
- Consumo total = 600 KWh;

Andar	Cômodo	Aparelhos	Quantidade	Consumo unitário médio mensal por item (K₩h)	Consumo total médio mensal por item (K₩h)
		Luminária Fluorescente 2x28W	13	3,45	44,85
		Luminária Econômica 4x16W	2	3,45	6,9
Térreo	Garagens	Arandela de sobrepor 26W	31	3,45	106,95
		Elevador	1	600	600
		Bomba de água	2	7,2	14,4
	비고비	Luminária Pendente 1x100W	2	3,45	6,9
	Hall	Luminária Econômica 4x16W	2	3,45	6,9
		Luminária Fluorescente 2x28W	4	3,45	13,8
		Luminária Econômica 2x28W	3	3,45	10,35
	Salão do Eostas	Geladeira	1	39,6	39,6
	Jalao de l'estas	Ar Condicionado 18000BTUS	2	28,8	57,6
		Microondas	1	13,98	13,98
		TV 32" LCD	1	14,25	14,25
	U	Luminária Fluorescente 2x28W	2	3,45	6,9
	vestiario	Luminária Econômica 2x28W	2	3,45	6,9
	Sausa	Chuveiro	3	72	216
Mezanino	Jauna	Luminária Fluorescente 2x28W	1	3,45	3,45
	C	Luminária Fluorescente 2x28W	10	3,45	34,5
	Garagens	Arandela de sobrepor 26W	6	3,45	20,7
		Luminária Fluorescente 2x28W	4	3,45	13,8
	Academia	Luminária Econômica 2x28W	1	3,45	3,45
		Ar Condicionado 12000BTUS	1	19,2	19,2
		Luminária Fluorescente 2x28W	4	3,45	13,8
	Brinquedoteca	Luminária Econômica 2x28W	4	3,45	13,8
		Ar Condicionado	1	19,2	19,2
		Luminária Fluorescente 2x28W	1	3,45	3,45
	Lan house	Computador	3	15,12	45,36
		Ar Condicionado 9000 BTUS	1	15,2	15,2
			Consumo tot	al médio mensal (KWh)	1372,19

Tabela 2 – Dados do consumo mensal em KWh.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Para obter dados referenciais de estimativa, foi coletado o histórico de uma unidade consumidora com características semelhantes ao Residencial Palazzo Brunello. Neste caso, o edifício American Garden, que contém 30 apartamentos, academia, piscina e salão de festas. Na Tabela 3 é possível verificar os dados de consumo e no anexo B é apresentada a fatura desta edificação.

Edifício Ame	rican Garten
Mês	Consumo (KWh)
Abr	1102
Mai	1170
Jun	1073
Jul	989
Ago	1011
Set	1249
Out	1115
Nov	1184
Dez	1074
Jan	1167
Fev	1056
Mar	1036
Abr	1151
Média	1102

Tabela 3 – Dados do consumo mensal do Edifício American Garden em KWh.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Após a obtenção dos dados por equipamento elétrico do Residencial Palazzo Brunello e da média de consumo mensal durante um ano da unidade consumidora de comparação, realizou-se a média dos dois valores encontrados alcançando o seguinte resultado: consumo mensal médio do Residencial Palazzo Brunello de 1372,19 KWh; consumo mensal médio do Edifício American Garden de 1102 KWh; consumo mensal estimado a partir da média das duas unidades consumidoras equivalente à 1240 KWh; o último valor informado servirá como base para os futuros dimensionamentos do sistema fotovoltaico. Ressalta-se que o projeto se enquadra na microgeração distribuída devido à potência solicitada ser inferior à 75 KW.

3.2.2 Estudo do sombreamento da área

O sombreamento é outro fator relevante no dimensionamento de um sistema fotovoltaico devido a ocorrência de perdas na geração energética, influenciando diretamente na eficiência do equipamento. Para a determinação da locação das placas em uma edificação, a análise do sombreamento é indispensável.

No estudo de sombreamento optou-se por utilizar o software SketchUp. Essa ferramenta computacional permite a modelagem tridimensional do projeto a ser avaliado, facilitando a visualização e entendimento do mesmo.

Inicialmente é necessário desenvolver o modelo da edificação no software e posteriormente alocá-lo na sua posição geográfica de acordo com a base do Google Maps, reconhecendo a orientação e as coordenadas da área de interesse, conforme a

figura 6.



Figura 6 – Localização da edificação conforme a posição geográfica inserida no software SketchUp.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

O software oferece extensões no âmbito de energia fotovoltaica. A extensão Skeilon (2016) é ferramenta que auxilia no dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, viabilizando a inserção dos módulos de acordo com a marca e especificações de fábrica, bem como na definição da condição azimutal e angular em que os mesmos serão submetidos na área de interesse.

Na escolha do tamanho da placa foi considerado o melhor aproveitamento da área disponível em função da maior possibilidade de geração, visto que o consumo da unidade é significativo. Com isso, optou-se pelos módulos com dimensões de 1,97m de comprimento por 0,99m de largura, maior módulo disponível no mercado, que através de simulações na interface, gerou um melhor arranjo do sistema. Na figura 7 é possível observar a área de interesse com a aplicação dos painéis. A disponibilidade da área é de 242m² e devido às condições estruturais do telhado, foi dividida em 3 faces.



Figura 7 – Áreas destinadas para aplicação dos painéis fotovoltaicos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Com a delimitação das áreas apresentadas na figura acima foi possível obter uma área total de aproximadamente 88m² destinados à aplicação dos módulos. Na figura 9 é possível observar as dimensões dos painéis aplicados ao projeto e a localização das faces.



Figura 8 – Aplicação dos painéis nas áreas de interesse.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Conforme a figura acima, na cota referente ao comprimento da placa de 1,77m, diz respeito ao valor em planta devido à inclinação de 26°, pois a largura real da

placa é 1,97m, e neste caso se torna o valor da hipotenusa. A largura permanece a mesma. O valor de 1,4 m refere-se ao espaçamento entre placas, tendo relevância no quesito sombreamento, pois impede que a altura de uma placa tenha influência de sombramento sobre a outra localizada próxima.

Utilizando a extensão Skeilon, foi possível simular o caminho do sol ao longo das estações do ano, conforme a figura seguinte.



Figura 9 – Caminho percorrido pelo sol conforme o software SketchUp.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Analisando a figura acima, é possível afirmar que o maior período de incidência solar sobre os módulos em questão ocorre no intervalo entre 10h e 15h, sendo que na estação verão esse intervalo é ainda mais expressivo e no inverno é observado um período mais curto de irradiação.

O software também possibilita realizar simulações de sombreamento sobre as placas em um modelo tridimensional. Sendo assim, foram realizadas quatro simulações referentes às quatro estações do ano. Nesta simulação ainda foi considerado o período da manhã e final da tarde para cada estação, gerando os seguintes resultados, apresentados na figura 10.



Figura 10 – Simulação do sombreamento da área durante as estações do ano.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

De acordo com as imagens acima, percebe-se relativo sombreamento gerado pelo barrilete. Tal fato, explica a localização das placas, pois os arranjos foram posicionados de forma que possuam menor índice de sombreamento. Para isso, foi necessário diminuir a quantidade de placas próximas ao barrilete e aumentar o número em locais que não possuem potencial de sombreamento. Nas imagens ainda é possível observar o espaçamento entre placas, favorecendo a diminuição de sombreamento.

Tendo a localização e quantidade das placas definidas, inicia-se o processo de simulação de perdas. A extensão Skeilon, através dos dados inseridos de referência geográfica, orientação, inclinação, quantidade das placas e objetos de sombreamento, gera um relatório de perdas. Na figura 11 é apresentado um resumo dos resultados, sendo que o relatório completo pode ser visualizado no Anexo C.

Figura 11 – Relatório de perdas gerado pela extensão Skeilon.

Faces analysis

Latitude,Longitude: -26.293677116329835 -48.87289524078369 Joinville (Santa Catarina) Brazil

	(000000		
Eacor	alaba	Inco	ulte

Faces global results					
Solar panel model	Nº ₽.	P. power (Wp)	Power (kWp)	P. weight (kg)	Shading L. (%)
Yingli Solar:YL280P-35b	40	280,00	11,20	26,00	0,62

Resu	Results for solar arrays in each face												
Face	Model	Nº₽.	P. power (Wp)	Power (kWp)	Azimuth	Tilt	Relative tilt	Weight (kg)	Shading L. (%)				
1	Yingli Solar:YL280P-35b	9	280,00	2,52	5,90	26,00	26,00	234,00	0,00				
2	Yingli Solar:YL280P-35b	7	280,00	1,96	5,90	26,00	26,00	182,00	2,10				
3	Yingli Solar:YL280P-35b	24	280,00	6,72	5,90	26,00	26,00	624,00	0,42				

Month	Monthly Shading Losses (%)													
Face	Jan	Feb	Mar	Apr	Мау	Jun	Jul	Aug	Sep	0ct	Nov	Dec		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 ,0 0	0,00		
2	0,00	0,00	1,11	2,69	5,64	5,70	5 <mark>,8</mark> 6	4,16	1,88	0,00	0,00	0,00		
3	0,97	0 , 51	0,02	0,02	0,02	0,25	0,26	0,01	0,00	0,23	0 , 98	1,54		
Mean	0,32	0,17	0,38	0,90	1,89	1,98	2,04	1,39	0,63	0,08	0,33	0,51		

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Conforme os valores informados no relatório, observa-se que a face mais afetada pelo sombreamento é a que está localizada anexa ao barrilete (face 2), sofrendo grande sombreamento durante o período da manhã. Tendo em vista o possível aumento de perda no referido local, destinou-se menos placas para esse local, de forma a favorecer o restante do sistema, localizado em regiões mais adequadas em questão de eficiência.

A importância da coleta desses dados será entendida no capítulo referente ao projeto fotovoltaico e nos resultados das simulações realizadas.

4 PROJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Após a obtenção dos dados obtidos da seção anterior, é necessário detalhar os locais de aplicação do sistema com valores de cotas reais, bem como apresentar os espaçamentos e detalhes da estrutura de sustentação do mesmo.

No caso do Residencial Palazzo Brunello, foi realizada uma consulta diretamente com a construtora iHome Incorporadora, que informou os dados necessários para prosseguir nesta etapa, referente ao telhado do topo do edifício, que por projeto tem característica duas águas, com inclinação de 10°. Entretanto, visando favorecer o sistema fotovoltaico, será permitida a alteração da inclinação e direção do telhado, se necessário.

4.1 Definição da marca do painel

Tendo em vista os parâmetros apresentados nos capítulos anteriores e a fim de maximizar o espaço disponível para alocação dos módulos fotovoltaicos, de acordo com as tecnologias existentes, definiu-se o emprego do silício policristalino. Esta opção atende consideravelmente as premissas do projeto, que sugerem um sistema com alta eficiência e com maior tempo de vida útil.

Haja vista, dentre as tecnologias existentes no mercado, os critérios de escolha estão relacionados ao reconhecimento do sistema pela ANEEL, conforme a resolução normativa Nº 482, bem como a disponibilidade e fabricação no mercado nacional, e optou-se pelos painéis produzidos pela Canadian Solar.

Após a definição da marca a ser utilizada o próximo passo é escolher a classificação do painel tendo em vista as características de operação e eficiência. Na figura 12 é possível observar o módulo Canadian Solar CS6X - 310 P, escolhido para ambos os arranjos. As características de eficiência do painel foram obtidos através da folha de dados do fabricante, e estão representados no anexo D.



Figura 12 – Módulo fotovoltaico Canadian Solar CS6X - 310P.

Fonte: Canadian Solar (2017).

4.2 Definição do Inversor

Considerando os dados explicitados anteriormente, nessa etapa deve-se escolher o inversor que será utilizado para cada arranjo. As tecnologias utilizadas nesta pesquisa são inversores da marca Fronius Solar (2017) e ABB (2017).

Optou-se por simular sistemas utilizando as duas marcas, para que ao final possa compará-las, em questão de custo e eficiência, e definir a opção mais adequada.

4.2.1 Definição do arranjo utilizando um inversor Fronius Solar

A marca Fronius Solar oferece uma tecnologia de monitoramento da geração de energia através de aplicativo para computadores e smarthfones. No site da Fronius é possível simular arranjos ideais para os dados de entrada de interesse. Nesse caso, os valores e características da marca do painel, inversor e potência anual consumida em KWh da unidade, conforme apresentado na figura 13.

PV MODULE		INVERTER		GENERAL	
PV module manufacturer					
Canadian Solar Inc.		Brazil		2017-05-14_2105	
Model	0 (i)	Series		Storage	0
CS6X-310P •		IG Plus		Without	•
Number of PV modules	0	Туре		Annual power consumption (kWh)	0
40 12,400 W		IG Plus 150 V-3	٠	1240	
Module temperature (min max. / °C)		Inverter ratio (min max. / %)		Load profile	0
-10 70		80 120		Employed	-

Figura 13 – Parâmetros de cálculo para arranjo ideal do sistema.

Fonte: Fronius Solar.web (2017).

Após o reconhecimento dos dados de entrada, o simulador gera sugestões de possíveis arranjos para o sistema de interesse, indicando a quantidade de módulos conectada por string que são suportadas pelo inversor; além de resultados de potência à temperaturas variadas, de forma a auxiliar o consumidor no potencial esperado para as condições climáticas do local de operação. Os resultados estão expressos na figura 14 e na tabela 4.

Figura 14 – Sugestão do arranjo ideal do sistema.

щ.	33	36	40	44	45	48
	10.23 kWp IR=80%	11.16 kWp IR=87%	12.40 kWp IR=97%	13.64 kWp IR=107%	13.95 kWp IR=109%	14.88 kWp IR=117%
ß	SL=35% OCL=4%	SL=35% OCL=4%	SL=35% OCL=4%	SL=35% OCL=3%	SL=35% OCL=3%	SL=35% OCL=3%
W	A 3 x 11	A 3 x 12	A 4 x 10	A 4 x 11	A 5 x 9	A 4 x 12
		A 4 x 9	A 5 x 8			A 6 x 8

Fonte: Fronius Solar.web (2017).
Detalhes do Arranjo				
MPPT A				
Número de strings	4			
Número de PV por string	10			
Tensão MPP 70°C	301,36 V			
Tensão circuito aberto -10°	497,72 V			
Tensão MPP a 25°	364,00 V			
Corrente de curto circuito a 25°C	36,32 A			
Potência MPP a 25°C	12,40 KWp			
Geral				
Relação de potência	97%			
Potência MPP a 25°C	12,40 KWp			

Tabela 4 – Resultado do arranjo ideal do sistema.

Fonte: Fronius Solar.web (2017).

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4, para um sistema eficiente seria necessário utilizar somente um inversor com potência de 150V, IG Plus 150V, com um arranjo de 4 strings. Sendo que 10 módulos são conectados a cada string, totalizando o sistema de 40 módulos, conforme citado anteriormente. Na figura seguinte é possível visualizar a imagem da melhor opção de inversor da marca, sugerido pelo simulador Fronius, para o referido sistema. O relatório obtido pelo simulador Fronius Solar.web e os dados técnicos do equipamento estão apresentados nos anexos E e F.



Figura 15 – Inversor Fronius IG Plus 150V.

Fonte: Fronius Solar.web (2017).

4.2.2 Definição do arranjo utilizando um inversor ABB

Os fatores de interesse na marca ABB são os mesmos citados para a marca Fronius. Algumas características do equipamento o diferem da marca Fronius, como a não existência do sistema de monitoramento da geração por aplicativo. Além disso, as características de geração também são diferentes, podendo ser positivas ou negativas, e este quesito só poderá ser avaliado no próximo capítulo, onde ocorre a simulação de cada inversor e seu potencial de geração devido às condições aplicadas.

No dimensionamento do sistema, a marca ABB também possui um site que permite a simulação da melhor condição de arranjo e indicação do modelo do inversor ideal para o sistema. Nas figuras seguintes são apresentados os dados de entrada fornecidos ao simulador e o resultado obtido.

Figura 16 – Parâmetros de condição climática e localização inseridos no simulador ABB.

1 - LOCALIZAÇÃO		Help ?
Idioma: Português Continente South Amer	ica ▼ País: Brazil ▼	Localização: Curitiba 🔻
Para solicitar uma nova localização Clique em "Nova Localização" Solicitar Localização	A Condições ideais para instalação: Ângulo ideal:25° Azimute:Norte	Coordenadas Geográficas 25 S 49 W Mostrar Irradiação
2 - TEMPERATURA		Help ?
Seleção de temperatura da unidade	Temperatura Ambiente	Valores de temperatura da célula utilizados para o
	os valores monis suo forneolaos apenas para referencia	cálculo
Cv	Mínimo 0°C V 32°F	cálculo 0°C 32°F
C ▼ Tipo de Montagem:	Mínimo 0°C ▼ 32°F Média 23°C ▼ 73°F	cálculo 0°C 32°F 58°C 138°F
C ▼ Tipo de Montagem: Montagem no telhado ▼	Mínimo 0°C ▼ 32°F Média 23°C ▼ 73°F Máximo 40°C ▼ 104°F	cálculo 0°C 32°F 58°C 138°F 75°C 187°F

Fonte: ABB Sizing Tool (2017).

Figura 17 – Dados de seleção do painel utilizado.

3 - SELEÇÃO PAINEL PV			Help ?		
	DADOS DO PAINEL PV				
Fabricante: Canadian Solar	Verifique as especificaçções do painel na base de dados e compare com as informações do datashee Caso não encontre o módulo FV desejado, você pode editar manualmente as especificações clicanco em "Editar" p alterar a configuração de qualquer módulo FV, a alteração do painel não é guardada no nosso banco de dados, m para a sua simulação.				
Modelo: CS6X-310P	Fabricante: Canadia	an Solar	Editar		
	Modelo: CS6X-3	10P			
D. L. L. L. D. L. L	Potência Nominal [W]: 310	Aterramento: N/	/D		
Selecione o Painel	Tensão de circuito aberto - Voc [V]: 44.9	Corrente de Curto Circuito - Isc [A]: 9.0	08		
	Tensão de máxima potência - Vmp [V]: 36.4	Corrente de Porência Máxima - Imp [A]: 8.5	52		
	Coeficiente de Temperatura Voc	Coeficiente de Temperaturaf Jac [mA/°C]: 5.9	9		
	[%/°C]: -0.341	[%/°C]: 0.0	065		
	Tens. Max. Sist. (IEC) [V]: 1000	Coeficiente de Temperatura. Pmax [%/°K]:			
Não encontrou o módulo desejado?	Tens. Max. Sist. (UL) [V]: N/A	Tipo do Conector: N/	/A		
atualizarmos nosso banco de dados.	Comprimento do Painel [mm]: N/A Largura do Painel [mm]:		/A		
Relatório					
	Por favor, verifique no datasheet do painel PV sobre o conector				

Fonte: ABB Sizing Tool (2017).

- SELEÇÃO DO INVERSOR:						Help
Grid: ABNT NBR 16149:2013 •	Modelo: PVI-10.0-TL-OUTD (ABNT	NBR 16149:2013)	•	BASE 🔻	Aterramento:	Aterramento desconectado 🔻
	Գ Link para o site do produto					
inversor selecionado não tem fusíveis de	proteção. Propõe-se em f <mark>o</mark> rnecer um gerador fot fusíveis de p	tovoltaico com um grupo proteção de tamanho ade	o de tr equad	ês strings ou ma lo	ais grupos de três string	s em paralelo, Favor avaliar a inclusão
	DADOS DO INVERSO	R				
E	NTRADA		S	AIDA		
Potência	de Entrada Nominal (Pocz) [W]: 10300	Potência	ativa	nominal (PAC,) [W]: 10000	
Potência Máxima de Entrada (Poc. max) [W]: 11400 F		Potência ativa máxima (PAc.max@cos@=1) [W]: 11000) [W]: 11000	#1	
Potência	Máxima do MPPT (PMPPT.max) [W]: 6500	Potência apa	arente	máxima (Smax)	[VA]: 11500	and the second se
Tensão Máxin	na de Entrada (V IN max (abs)) [V]: 900	Te	ensão	Nominal (VAC	») [V]: 400	-
Tensão de entrada mínima para MP	PT em operação (Vin,min(mppt)) [V]: 70% Vstart	Fre	quên	cia Nominal (fr)	[Hz]: 50	And the second se
Tensão de entrada máxima para MP	PT em operação (Vintmas(mppt)) [V]: 850		N	úmero de Fase	s (n _p): 3	
Ten	são inicial (default) (V _{start,def}) [V]: 360	Cor	rrente	Máxima (IAC.ma	x) [A]: 16.6	U TT
Ten	são inicia (range) (Vstart,range) [V]: 250 ÷ 500	Fator de	Potê	ncia Nominal(C	:osφ): 1	
	Número de MPPT (NMPPT): 2	Fator de Pot	ência	(range) (coso	range)): -0,8 ÷ 0,8	
Corrente	máxima do MPPT (IMPPT.max) [A]: 17					
Corrente de curto	circuito do MPPT (I SC max) [A]: 22					



Fonte: ABB Sizing Tool (2017).

Figura 19 – Resultado de arranjo ideal gerado a partir dos dados de entrada.



Fonte: ABB Sizing Tool (2017).

Na figura 19 é possível visualizar as sugestões de arranjo geradas pelo simulador. Os valores de maior importância são encontrados com a coloração verde. Visto isso, o resultado para um sistema com maior eficiência é quando se utilizam 4 strings com 10 módulos conectadas a cada string, totalizando 40 placas fotovoltaicas. Nesse sistema é sugerido portanto somente um inversor, sendo o inversor ABB PVI 10.0/12.5 - TL, apresentado na figura seguinte, com o relatório gerado pelo ABB Sizing Tool e suas informações técnicas contidas nos anexos G e H.

Figura 20 – Inversor ABB PVI - 10V.



Fonte: ABB (2017).

Coincidentemente o número de strings para os 40 módulos é o mesmo obtido na simulação realizada com a marca Fronius, todavia uma das diferenças expressivas entre os dois modelos é o número de MPPT, que no inversor Fronius utiliza-se apenas uma MPPT e no inversor ABB são necessárias duas MPPT. O termo MPPT (maximum power point tracking), conforme afirma Sousa (2016), refere-se à um equipamento que opera no sentido de avaliar a potência de saída do módulo e estabelece a máxima corrente possível, dessa forma, melhorando a eficiência do sistema. Sousa (2016) ainda afirma que o número de MPPT tem grande influência sobre o rendimento do sistema, pois quanto maior o número de MPPT presente, mais fácil é o rastreamento do ponto de maior potência para os strings, sendo assim, apresenta considerável vantagens em relação a sistemas com somente uma MPPT.

Na seção seguinte serão avaliados os dois sistemas obtidos como resultado, e com isso será possível definir qual o melhor sistema a ser utilizado.

4.3 Dimensionamento do sistema fotovoltaico utilizando PVSyst

O PVSyst (2016) é um software desenvolvido para simulações de sistemas fotovoltaicos. Devido à sua grande base de dados e confiabilidade dos resultados, é um software utilizado mundialmente por empresas que trabalham no âmbito da energia solar. Um dos diferenciais do software é a possibilidade inserir os dados relativos ao sistema de interesse, e obter relatórios com gráficos e tabelas informando os resultados. Algumas das características do software são:

- Possibilidade de simular as perdas do sistema por sombreamento;
- Obter um gráfico do caminho percorrido pelo sol em diferentes períodos do ano, através dos dados de irradiação;
- Simular o rendimento de módulos, inversores e arranjos escolhidos;

No decorrer deste capítulo serão apresentadas imagens de ações e resultados obtidos na interface PVsyst, cabe ressaltar que as etapas aqui apresentadas utilizando o inversor Fronius serão as mesmas utilizadas para o inversor ABB, sendo que no final da simulação será realizada uma comparação dos resultados obtidos com cada equipamento.

Com isso, inicialmente é necessário informar os dados climáticos do local de aplicação do sistema contendo as irradiações anuais presentes no município. Para esta pesquisa, foram inseridos os dados de Joinville. Posteriormente devem ser inseridos os dados referentes à disposição dos módulos, no que diz respeito à condição azimutal e inclinação, conforme a figura 21.

Figura 21 – Escolha da inclinação e condição azimutal das placas.



Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Portanto na opção Plane Tilt, deve ser informado o valor de inclinação do módulo, nesse caso 26°, conforme explicado no capítulo anterior, e na opção Azimuth deve-se inserir o valor relativo ao azimute em que se encontra o painel, sendo para esse projeto o valor de 6°, valor obtido através do relatório Sketchup.

Na figura seguinte, é possível observar o caminho percorrido pelo sol durante os dias ao longo do ano, resultado obtido em razão da base informada.



Figura 22 – Caminho percorrido pelo sol conforme o software PVSyst.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Analisando o gráfico do caminho do sol, é possível visualizar em quais horários do dia ocorrem as máximas irradiações. Neste caso, o intervalo entre 10h e 15h é o mais favorável para geração de energia fotovoltaica nos meses de setembro a março, onde ocorre a primavera e verão. Entre abril e agosto observa-se uma queda nos níveis de irradiação, sendo que junho é o mês mais representativo negativamente.

A confirmação dos resultados é obtida quando compara-se o gráfico gerado pelo PVsyst com o gráfico gerado na extensão Skeilon do software SketchUp, pois os valores de saída são semelhantes, permitindo a confiabilidade do resultado obtido.

O próximo passo é definir os componentes do projeto. Deve-se então escolher a marca e modelo do painel e inversor utilizado, de acordo com a figura 23. Figura 23 – Escolha do painel e inversor utilizados no sistema fotovoltaico.

-Select the PV mod	lule-						
Available Now	-						
Canadian Solar Inc.	•	310 Wp 31V	Si-poly	CS6X - 310F	° MIX	Until 2017	Manufacturer 20 💌
🔲 Use Optimizer		Si	zing voltages :	Vmpp (60°C) Voc (-10°C)	31.0 ∨ 50.0 ∨		
Select the inverte	er —						
Available Now	•]					
Fronius International	-	12 kW 23	0 - 500 V HF	Tr 50/60 Hz I	IG Plus 150 \	/-3	Since 2008 🛛 💌
Nb. of inverters	1	→ ▼ (Operating Volta Input maximum	ige: 2 voltage:	2 30-500 ∨ 600 ∨	Global Inverter's pow "String" inverter v	er 12.0 kWac vith 6 inputs

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Na figura 23, é possível visualizar os dados de entrada inseridos na interface, sendo que para o painel optou-se pela marca Canadian Solar e modelo CS6X - 310P e para o inversor utilizou-se a marca Fronius e o modelo IG PLUS 150 V.

Por fim, a última etapa é definir o arranjo que será utilizado, devendo ser informados os valores referentes à quantidade de strings e módulos conectados em cada uma, conforme a figura a seguir.

Figura 24 – Definição da quantidade de strings do sistema.

Design the array Number of modu	ules and	strings	??
Mod. in series 10 Nbre strings 4		between	8 and 11
Overload loss Pnom ratio	0.0 % 1.03	🗽 Sho	w sizing
Nb. modules	40	Area	77 m²

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Na figura 24, primeiramente é informado o número de módulos por string no espaço (Mod. in series), e posteriormente a quantidade de strings utilizada na aba (Nbre strings.) Nessa etapa, um diferencial do software é possibilitar um resultado de acordo com o arranjo escolhido. Conforme a figura acima observa-se a diferença na coloração das palavras. O verde significa que o sistema está de acordo com a eficiência gerada, sendo que caso algum espaço esteja na coloração vermelha, significa que o sistema não está de acordo com os parâmetros exigidos, se tornando incompatível. No espaço Overload loss é informado a porcentagem de perda atingida em conformidade com o arranjo, sendo que quanto menos compatível o arranjo for, maior será a perda na eficiência. Conforme a figura acima, os dados de entrada estão coerentes e não há perda na eficiência do arranjo. Cabe ressaltar que os dados informados para quantidade

de strings e módulos foram obtidos por meio do simulador Fronius, conforme a figura 14 do capítulo anterior .

Após informar os dados referentes ao arranjo fotovoltaico, o software calcula o potencial nominal de geração do sistema instalado e também as condições de operação à diferentes temperaturas, conforme a figura 25.

Figura 25 – Resultado de condições operacionais e potencial gerador do arranjo escolhido.



Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

A área necessária para aplicação dos módulos é apresentada automaticamente pelo sistema, mostrado na figura seguinte.

Figura 26 – Área necessária para aplicação dos módulos.

⊢Global system sun	Imary		
Nb. of modules	40	Nominal PV Power	12.4 kWp
Module area	77 m²	Maximum PV Power	11.9 kWdc
Nb. of inverters	1	Nominal AC Power	12.0 kWac

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Seguindo as mesmas etapas descritas até o presente momento, foram realizadas simulações com o inversor ABB PVI 10.0/12.5 V, de forma que a mudança nos dados de entrada é indicada na figura 27.

Select the PV module	e						
Available Now	•						
Canadian Solar Inc.	- 310 Wp 3	31V Si-poly	CS6X - 310	P MIX	Until 2017	Manufacturer 20 💌	🐴 Open
		Sizing voltages :	Vmpp (60°C)	31.0 V			
🔲 Use Optimizer			Voc (-10°C)	50.0 V			
Select the inverter							
Available Now	•						I 60 Hz
ABB		175-850 V TL	50 Hz	PVI-10.0-TL-	OUTD	Since 2008 💌	🐴 Open
Nb of MPPT inputs 2		Operating Volta	ae: ·	175-850 ∨	Global Inverte	er's power 10.0 kWac	
Use multi-MPPT	feature	Input maximum	voltage:	900 V	Inverter wit	h 2 MPPT	

Figura 27 – Alteração do inversor para a marca ABB e modelo PVI-10.0V.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Na figura 27 é possível observar também a alteração no número de MPPT do sistema, o que neste caso altera alguns fatores na representação e operação do sistema. No caso de representação o diagrama unifilar é alterado e no quesito operacional, conforme citado anteriormente, as duas MPPT favorecem o sistema, pois o rastreamento do ponto de máxima corrente é facilitado.

Ao final da simulação o software gera um relatório completo das características do sistema como um todo, informando o potencial de geração de acordo com a base de dados fornecida e as perdas geradas do equipamento conforme o arranjo. Em vista disso, na tabela seguinte são apresentados os resultados obtidos para os dois inversores considerando diferentes inclinações, de maneira a estabelecer a melhor condição no que se refere à eficiência do sistema.

Inclinação do módulo	Quantidada da mádulas	Stringe	Móduloc/String	Produção (MWh)/ano	
incinação do inoculo	Quantidade de modulos	Sungs	Modulos/string	Fronius	ABB
0°	40	4	10	15,32	15,58
10°	40	4	10	15,97	16,24
15°	40	4	10	16,17	16,45
20°	40	4	10	16,28	16,56
26°	40	4	10	16,3	16,58

Tabela 5 – Produção do sistema devido à inclinação dos módulos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Conforme a tabela 5, constata-se que na inclinação equivalente a latitude local, no caso do município de joinville de 26°, atinge-se o maior potencial de geração, sendo portanto a mais indicada para o sistema. Os relatórios completos gerados para ambos os inversores são apresentados nos anexos I e J.

O sistema mais eficiente utilizou o inversor ABB, devido a maior geração de energia e também ao número de MPPT presente no arranjo. Com isso define-se o inversor ABB como sendo o mais adequado para este projeto.

Nos valores informados na tabela 5 ainda não foram consideradas as perdas por sombreamento. Para isto, utilizou-se o relatório obtido através da extensão Skeilon, resultando no valor de produção de 16,48 MWh/ano, considerando a perda de 0,62% por sombreamento.

Por fim, é necessário representar o arranjo fotovoltaico esquematicamente, nesse caso, apresentar um digrama unifilar do projeto. No apêndice A, é apresentado o dimensionamento de cabos e disjuntores utilizado no projeto. O diagrama unifilar é apresentado na figura 28.

Figura 28 - Diagrama Unifilar.



Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

5 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO E TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO

A etapa do estudo de viabilidade econômica do projeto é realizado de acordo com o levantamento de todos os equipamentos necessários para implantação do sistema, sendo eles os disjuntores, módulos, inversores, conectores, cabeamento, entre outros elementos que compõem o sistema; realizando um orçamento para obter o custo final do projeto.

Esta etapa do projeto foi realizada considerando os dados fornecidos pela Ecoa Energias Renováveis, empresa localizada no município de Joinville, que trabalha no âmbito de energias renováveis, com enfoque nas energias fotovoltaica e eólica.

Na Tabela 6, é possível analisar os itens necessários para instalação do sistema e também o valor final sugerido pela Ecoa Energias Renováveis para o Residencial Palazzo Brunello.

Descrição	Quantidade	Valor Total
Modulo Solar 310 Wp	40	
Inversor Solar ABB PVI 10.0 380V	1	
Perfil alumínio ultralight 2mt	Conf. Proj.	
Junção para perfil em alumínio	Conf. Proj.	
Terminal final 39.41mm	Conf. Proj.	
Terminal intermediário 39.44mm	Conf. Proj.	R\$ 72.889,85
Porca m10 inox a2	Conf. Proj.	Gerador fotovoltaico ECO-12,4k
Cabo solar 6mm preto	Conf. Proj.	
Cabo solar 6mm vermelho	Conf. Proj.	
Conectores fêmea multicontact	Conf. Proj.	
Conectores macho multicontact	Conf. Proj.	
Materiais elétricos diversos	Conf. Proj.	

Tabela 6 – Itens e previsão de custo do sistema.

Fonte: Ecoa Energias Renováveis (2017).

Os primeiros itens da tabela dizem respeito aos módulos e inversores. Posteriormente são apresentados itens referentes à estrutura metálica utilizada para fixação dos painéis na inclinação de interesse. Os itens na sequência referem-se ao cabeamento e conexões necessárias para realização do sistema. Por fim, nos dois últimos itens são considerados o custo do projeto e despesas adicionais previstas para a realização do sistema, pois, no caso de cabeamento, a metragem é uma estimativa, podendo ter alterações na execução, assim como no quantitativo das conexões.

O valor final do sistema é de R\$ 72.889,85. Neste valor estão contidas todas as despesas relacionadas ao projeto e aplicação do sistema, bem como da ligação do mesmo ao órgão responsável do município.

Na análise do tempo de retorno de investimento (payback) são utilizadas as variáveis de Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). O valor presente líquido é uma variável que tem como objetivo fornecer um dado de ganho monetário que seria obtido através de um investimento realizado a determinada taxa de juros. A vantagem do método é capacidade de apresentar o quanto o projeto será lucrativo para a empresa (OLIVEIRA, 2008).

A taxa interna de retorno é aquela que torna o valor presente líquido de projeto um valor igual a zero, assim sendo, é uma taxa de desconto que iguala o valor presente de receita com o valor presente de desembolsos (OLIVEIRA, 2008). Com isso é possível obter o tempo de retorno de investimento e ainda prever o ganho final no ano de interesse.

Para o cálculo do payback, foram consideradas variáveis em relação ao reajuste das tarifas da CELESC, e para isto foi necessário identificar o subgrupo em que a unidade consumidora está especificada. Neste caso a unidade é classificada no subgrupo A4, pois se trata de um condomínio. Para isso utilizou-se no cálculo a média do reajuste dos últimos 5 anos, apresentada na tabela 8.

Ano	Reajuste
2015	3,61%
2015E	24,77%
2014	22,63%
2013	13,75%
2013E	-19,13%
Média 5 anos	9,13%

Tabela 7 – Reajuste da tarifa da Celesc.

Fonte: Ecoa Energias Renováveis (2017).

Para o cálculo o tempo de retorno do investimento (payback) bem como do valor total atingido em 25 anos, foram consideradas todas as variáveis comentadas anteriormente. No Apêndice B é possível visualizar todos os cálculos realizados. Com isso obteve-se a seguinte tabela como resumo dos resultados.

Investimento	R\$ 72.889,85
Total das economias em 25 anos (nominal)	R\$ 676.728,07
Taxa de desconto anual (TMA)	7,50%
Taxa de desconto mensal (TMA)	0,60%
Valor presente das economias (sem reinvestimento)	R\$ 233.889,56
TIR (Taxa interna de retorno) nominal mensal do sistema (sem reinvestimento)	1,60%
TIR nominal anual (sem reinvestimento)	20,91%
Custo kWh atual	R\$ 0,61
Custo de energia COM o sistema FV (VP)	R\$ 72.889,85
Custo mesma qtdade energia SEM o sistema FV (VP)	R\$ 233.889,56
Total economia (VP)	R\$ 160.999,71
% de economia (VP)	68,84%
Energia gerada em 25 anos (kWh)	336.221,66
Estimativa R\$/kWh Sistema Fotovoltaico	R\$ 0,22
Estimativa R\$/kWh prox. ano sem sistema FV	R\$ 0,67
Rendimento anual	10,00%
Rendimento Mensal	0,80%
Montante final das economias investidas (nominal)	R\$ 1.927.768,38
Montante final das economias investidas a VP	R\$ 567.906,30
TIR nominal mensal do sistema (com reinvestimento)	2,19%
TIR nomial anual (com reinvestimento)	29,76%
TIR descontada mensal	1,58%
VPL final	R\$ 495.016,46
Payback simples	5 anos e 3 meses

Tabela 8 – Análise do investimento e tempo de payback.

Fonte: Ecoa Energias Renováveis (2017).

Conforme os cálculos anteriores, tendo um investimento de R\$ 72.889,85, estimou-se que em 25 anos de fluxo de caixa acumulado, gera uma economia à unidade consumidora de R\$ 1.927.768,38. A variação do fluxo de caixa neste período é apresentada no apêndice B. Em aplicações puramente financeiras, para se atingir as mesmas economias neste período, seria necessário um investimento hoje de R\$ 789.740,38. Logo nota-se um benefício no investimento no sistema fotovoltaico, haja vista a redução no investimento inicial.

Além da vantagem econômica do sistema, é relevante citar a importância ambiental do mesmo, pois devido à geração de energia renovável do sistema é possível chegar a valores equivalentes à 156 árvores plantadas, 1,64 toneladas de carbono não emitidas e 52.576 quilômetros rodados a menos, ambos relativos à um ano, conforme estimado pela Ecoa Energias Renováveis (2017).

6 CONCLUSÕES

O território nacional possui um grande potencial energético em relação a fontes renováveis e limpas. Destaca-se neste âmbito a energia fotovoltaica devido aos altos níveis de irradiação presentes no Brasil. Um dos objetivos deste trabalho foi portanto, apresentar uma alternativa de aproveitar esse potencial energético consolidando o interesse de viabilidade econômica e sustentabilidade do ponto de vista ambiental.

Para isto, inicialmente foram realizados estudos referentes aos níveis de irradiação no município de Joinville, sendo estes a base para o dimensionamento do projeto. Além disso, definiu-se a área adequada para o melhor aproveitamento das placas fotovoltaicas, considerando o seu posicionamento e as perdas por sombreamento.

O dimensionado do sistema foi realizado conforme as condicionantes do projeto, auxiliado pelo software PVSyst para simular o potencial de geração, dado o arranjo do sistema.

Para o estudo de viabilidade econômica do projeto, a base de dados foi fornecida pela Ecoa Energias Renováveis, visando obter um orçamento com valores próximos à realidade do município. Com isso, foi comprovada a viabilidade econômica do sistema, visto que o tempo de retorno de investimento (payback) foi de 5 anos e 3 meses. O sistema foi considerado um investimento significativamente vantajoso, quando comparado a investimentos em aplicações bancárias.

Além de economicamente viável o sistema apresentado nesse trabalho suscita e instiga a mudança em relação ao senso sustentável brasileiro, para promover o desenvolvimento e comprovação de utilização de fontes renováveis de energia por meio de placas fotovoltaicas.

Portanto, esse trabalho encerra afirmando a viabilidade econômica e sustentável do sistema fotovoltaico aplicado ao Residencial Palazzo Brunello, comprovando o potencial energético do país, mesmo na região com menores níveis de irradiação solar.

Sugere-se para trabalhos futuros, comparar o potencial de geração obtido com o painel da marca Canadian Solar, apresentada neste trabalho, com outra marca disponível no mercado nacional, analisando qual marca torna o sistema mais viável economicamente.

REFERÊNCIAS

ABB. **ABB PVI-10.0/12.5**. 2017. Folha de dados do fabricante. Disponível em: http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=BCD.00378& LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch>. Acesso em: 28 mai. 2017.

ABB SIZING TOOL. **String Sizer ABB**. 2017. Disponível em: <http://stringsizer.abb. com/>. Acesso em: 28 mai. 2017.

ABNT. Energia Solar Fotovoltaica - Terminologia. 2013. NBR 10899.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. **Resolução Normativa Nº 482, de 17/04/2012.** 2012. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ ren2012482.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. **Resolução Normativa Nº 493, de 05/06/2012.** 2012. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ ren2012493.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. **Elevadores**. 2016. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/aneel_luz/conteudo/elevadores. html>. Acesso em: 15 nov. 2016.

ANTONIOLLI, A. F. G. **Avaliação do desempenho de geradores solares fotovoltaicos conectados à rede elétrica no Brasil.** 2015. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós – Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

BRAGA, R. P. **Energia solar fotovotaica: Fundamentos e aplicações.** 2008. Monografia – Graduação em Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

CANADIAN SOLAR. **MAXPOWER CS6X-310/315/320/325 P**. 2017. Folha de dados do fabricante. Disponível em: http://www.tehnosat.ro/pdf/PVmodules/CS6XP_Maxpower-310-320.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2017.

CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA SOLAR E EÓLICA SÉRGIO BRITO (CRESESB). **Potencial Solar - Sundata.** 2016. Disponível em: <http: //www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&>. Acesso em: 15 out. 2016.

DÁVI, G. A. **Avaliação do comportamento energético de um edifício residencial à energia neto positiva com sistema solar fotovoltaico conectado à rede (SFVCR).** 2013. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós – Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

FRONIUS SOLAR. **Fronius IG Plus 150 V-3**. 2017. Folha de dados do fabricante. Disponível em: http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-E2A361E5-F8EDE740/

fronius_international/SE_DS_Fronius_IG_Plus_EN_156927_snapshot.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2017.

FRONIUS SOLAR.WEB. **Fronius Solar Configurator**. 2017. Disponível em: https://www.solarweb.com/. Acesso em: 28 mai. 2017.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002.

GOOGLE MAPS. 2016. Disponível em: br/>. Acesso em: 10">https://maps.google.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2016.

LOPO, A. B. Análise do desempenho térmico de um sistema de aquecimento solar de baixo custo. 2010. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós – Graduação em Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA. **Tudo sobre a microgeração EDP.** 2017. Disponível em: http://www.microgeracaodeenergia.com/geral/tudo-sobre-a-microgeracao-edp/. Acesso em: 23 abr. 2017.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Plano Decenal de Expansão de Energia 2024.** 2014. Ministério de Minas e Energia. Disponível em: . Acesso em: 27 set. 2016.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2015.** 2016. Disponível em: http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Anu%C3%A1rio%20Estat%C3%ADstico%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%202015.pdf>. Acesso em: 27 set. 2016.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Balanço Energético Nacional de 2016.** 2016. Ministério de Minas e Energia. Disponível em: http://www.epe.gov.br/Estudos/Paginas/ Balan%C3%A7o%20Energ%C3%A9tico%20Nacional%20%E2%80%93%20BEN/ EPEdisponibilizaoRelat%C3%B3rioS%C3%ADnADntesedoBa%C3%A7oEnerg% C3%A9ticoNacional%E2%80%93BEN2016.aspx?CatCategori=347>. Acesso em: 27 set. 2016.

MONTENEGRO, A. A. **Avaliação do retorno do investimento em sistemas fotovoltaicos integrados a residências unifamiliares urbanas no Brasil.** 2013. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós – Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

OLIVEIRA, M. H. F. A avaliação econômico-financeira de investimentos sob condição de incerteza: uma comparação entre o método de Monte Carlo e o VPL Fuzzy. 2008. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós – Graduação em Engenharia de Produção – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

PANATA, L. H. Estudo da viabilidade financeira para a instalação de uma unidade de microgeração fotovoltaica no Shopping Center Iguatemi Florianópolis. 2015. Monografia – Graduação em Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL. **Dicas de Economia de Energia.** 2006. Disponível em: http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BE6BC2A5F-E787-48AF-B485-439862B17000%7D. Acesso em: 15 abr. 2017.

PVSYST. **PVSYST v 6.62.** 2016. Disponível em: <http://www.pvsyst.com/en/software/ download>. Acesso em: 10 out. 2016.

RÜTHER, R. Edifícios solares fotovoltaicos: o potencial da geração solar fotovoltaica integrada a edificações urbanas e interligada à rede elétrica pública no Brasil. Florianópolis: Editora UFSC/LABSOLAR, 2004.

SKEILON. **Skelion v5.2.1.** 2016. Disponível em: <http://skelion.com/en/download.htm? v1.0.0>. Acesso em: 10 out. 2016.

SKETCHUP. **SketchUP MAKE**. 2016. Disponível em: <https://www.sketchup.com/ download>. Acesso em: 10 out. 2016.

SOLVENTO ENERGIA. Sistema Fotovoltaico Solar OFF-GRID com Baterias. 2015. Disponível em: http://stringsizer.abb.com/. Acesso em: 23 abr. 2017.

SOUSA, Y. R. Estudo do rastreamento do ponto de máxima potência - MPPT - Em sistemas de geração fotovoltaica. 2016. Monografia – Graduação em Engenharia de Energia – Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

APÊNDICE A - MEMORIAL DE CÁLCULO PARA DIAGRAMA UNIFILAR.

Cabo CA	
Corrente de projeto	17,4
K agrupamento	0,8
Corrente corrigida I	21,75
K temperatura	0,79
Corrente corrigida I	27,53165

Cabo escolhido:	#6mm² Flex 70º

Capacidade de corrente do cabo	36
K agrupamento	0,8
K temperatura	0,79
Nova capacidade corrente	22,752

Disjuntor escolhido	25

Cabo CC	
Corrente de projeto	9
K agrupamento	0,7
Corrente corrigida I	12,85714
K temperatura	0,71
Corrente corrigida I	18,10865

Cabo escolhido:	#6mm ² SinteNax

0,7
0,71
26,838

Disjuntor escolhido	13

APÊNDICE B - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO INVESTIMENTO AO LONGO DE 25 ANOS.

Ano	Geração kWh	Econ	omia por Ano	Re	endimentos Econ. Reaplicada	1	F <mark>dC A</mark> nual	FdC	D anual <mark>(VP)</mark>	aci	FdCD anual umulado (VP)
0		RŚ	-72.889,85			RŚ	-72.889,85	R\$	-72.889,85	RŚ	-72.889,85
1	14.827	RŚ	9,113,22	RŚ	483.92	RŚ	9,597,14	RŚ	9,223,45	RŚ	-63,292,71
2	14.712	RŚ	9.867,85	RŚ	1.483.71	RŚ	11.351,55	RŚ	10.148,58	RŚ	-51.941.15
3	14.598	RŚ	10.684,31	RŚ	2.662,22	RŚ	13.346,53	RŚ	11.099,82	RŚ	-38.594,63
4	14.483	RŚ	11.567,60	R\$	4.043,78	RŚ	15.611,39	R\$	12.077,75	R\$	-22.983,24
5	14.368	R\$	12.523,13	R\$	5.655,67	R\$	18.178,80	R\$	13.082,96	R\$	-4.804,43
6	14.253	RŚ	13.556,73	R\$	7.528,45	R\$	21.085,18	R\$	14.116,06	RŚ	16.280,74
7	14.138	R\$	14.674,68	R\$	9.696,34	R\$	24.371,02	R\$	15.177,66	R\$	40.651,76
8	14.023	R\$	15.883,77	R\$	12.197,66	R\$	28.081,43	R\$	16.268,41	R\$	68.733,19
9	13.908	R\$	17.191,33	R\$	15.075,24	R\$	32.266,58	R\$	17.388,95	R\$	100.999,77
10	13.793	R\$	18.605,26	R\$	18.377,00	R\$	36.982,26	R\$	18.539,93	R\$	137.982,03
11	13.679	R\$	20.134,09	R\$	22.156,43	R\$	42.290,52	R\$	19.722,02	R\$	180.272,55
12	13.564	R\$	21.787,00	R\$	26.473,27	R\$	48.260,27	R\$	20.935,92	R\$	228.532,82
13	13.449	R\$	23.573,92	R\$	31.394,21	R\$	54.968,13	R\$	22.182,31	RŚ	283.500,95
14	13.334	R\$	25.505,54	R\$	36.993,62	R\$	62.499,16	R\$	23.461,91	R\$	346.000,11
15	13.219	R\$	16.659,90	R\$	42.637,17	R\$	59.297,08	R\$	20.673,53	R\$	405.297,19
16	13.104	R\$	29.849,88	R\$	49.404,00	R\$	79.253,88	R\$	25.745,15	R\$	484.551,07
17	12.989	R\$	32.288,42	R\$	57.458,92	R\$	89.747,34	R\$	27.119,99	R\$	574.298,41
18	12.874	R\$	34.923,45	R\$	66.573,62	R\$	101.497,07	R\$	28.530,83	R\$	675.795,47
19	12.760	R\$	37.770,50	R\$	76.874,56	R\$	114.645,07	R\$	29.978,44	R\$	790.440,54
20	12.645	R\$	40.846,35	R\$	88.502,46	R\$	129.348,81	R\$	31.463,63	R\$	919.789,35
21	12.530	R\$	44.169,04	R\$	101.613,84	R\$	145.782,88	R\$	32.987,21	R\$	1.065.572,23
22	12.415	R\$	47.757,99	R\$	116.382,78	R\$	164.140,78	R\$	34.550,01	R\$	1.229.713,00
23	12.300	R\$	51.634,15	R\$	133.002,77	R\$	184.636,92	R\$	36.152,87	R\$	1.414.349,93
24	12.185	R\$	55.820,04	R\$	151.688,83	R\$	207.508,87	R\$	37.796,65	R\$	1.621.858,79
25	12.070	RŚ	60.339.90	RŚ	172,679,84	RŚ	233.019.74	RŚ	39,482.24	RŚ	1.854.878.53

· · · · · · · · ·	Dias Estimados	Média
Aparelhos Elétricos	Uso/Mês	Utilização/Dia
Aparelho de blu ray	8	2 h
Aparelho de DVD	8	2 h
Aparelho de som	20	3 h
Aquecedor de ambiente	15	8 h
Aquecedor de mamadeira	30	15 min
Aquecedor de marmita	20	30 min
Ar-condicionado tipo janela menor ou igual a 9.000 B	30	8 h
Ar-condicionado tipo janela de 9.001 a 14.000 BTU/h	30	8 h
Ar-condicionado tipo janela maior que 14.000 BTU/h	30	8 h
Ar-condicionado tipo split menor ou igual a 10.000 B7	30	8 h
Ar-condicionado tipo split de 10.001 a 15.000 BTU/h	30	8 h
Ar-condicionado tipo split de 15.001 a 20.000 BTU/h	30	8 h
Ar-condicionado tipo split de 20.001 a 30.000 BTU/h	30	8 h
Ar-condicionado tipo split maior que 30.000 BTU/h	30	8 h
Aspirador de pó	30	20 min
Batedeira	8	20 min
Boiler elétrico de 200 L	30	24 h
Bomba d'água 1/2 cv	30	30 min
Bomba d'água 1/3 cv	30	30 min
Cafeteira elétrica	30	1 h
Cafeteira expresso	30	1 h
Chaleira elétrica	30	1 h
Churrasqueira elétrica	5	4 h
Chuveiro elétrico - 4500 W	30	32 min
Chuveiro elétrico - 5500 W	30	32 min
Computador	30	8 h
Enceradeira	2	2 h
Espremedor de frutas	20	10 min
Exaustor fogão	30	2 h
Fax modem em stand by	30	24 h
Ferro elétrico automático a seco - 1050 W	12	1 h
Ferro elétrico automático a vapor - 1200 W	12	1 h
Fogão elétrico - cook top	30	1 h
Forno elétrico	30	1 h
Forno micro-ondas - 25 L	30	20 min
Freezer vertical/horizontal	30	24 h
Freezer vertical frost free	30	24 h
Frigobar	30	24 h
Fritadeira elétrica	15	30 min
Furadeira	4	1 h
Geladeira 1 porta	30	24 h
Geladeira 1 porta frost free	30	24 h
Geladeira 2 portas	30	24 h
Geladeira 2 portas frost free	30	24 h
Grill	10	30 min

ANEXO A - ESTIMATIVA DE CONSUMO MÉDIO MENSAL DE ELETRODOMÉSTICOS SEGUNDO O PROCEL.

Home theater - 350 W	8	2 h
Impressora	30	1 h
Lâmpada fluorescente compacta - 11 W	30	5 h
Lâmpada fluorescente compacta - 15 W	30	5 h
Lâmpada fluorescente compacta - 23 W	30	5 h
Lâmpada incandescente - 40 W	30	5 h
Lâmpada incandescente - 60 W	30	5 h
Lâmpada incandescente - 100 W	30	5 h
Lavadora de louças	30	40 min
Lavadora de roupas	12	1 h
Liquidificador	15	15 min
Máquina de costura	10	3 h
Modem de internet	30	8 h
Monitor	30	8 h
Monitor LCD	30	8 h
Multiprocessador	20	1 h
Nebulizador	16	2,5 h
Notebook	30	8 h
Panela elétrica	20	1 h
Prancha (chapinha)	20	30 min
Projetor	20	1 h
Rádio elétrico pequeno	30	10 h
Rádio relógio	30	24 h
Roteador	30	8 h
Sanduicheira	30	10 min
Scanner	30	1 h
Secador de cabelo - 1000 W	30	10 min
Secadora de roupa	8	1 h
Tanquinho	12	1 h
Telefone sem fio	30	24 h
Torneira elétrica - 3250 W	30	30 min
Torradeira	30	10 min
TV em cores - 14" (tubo)	30	5 h
TV em cores - 29" (tubo)	30	5 h
TV em cores - 32" (LCD)	30	5 h
TV em cores - 40" (LED)	30	5 h
TV em cores - 42" (LED)	30	5 h
TV portátil	30	5 h
Ventilador de mesa	30	8 h
Ventilador de teto	30	8 h
Videogame	15	4 h

ANEXO B - FATURA DO CONSUMO DO EDIFÍCIO AMERICAN GARDEN.

	Distribulça	au 3.A.	NICES	04/201	17	424	27691
Dados do Consi	umidor						
R GAL ANDRAD	E NEVES, 127	- CD CK1				CPJ: 14	/163410001/
89204410-AME Loc/Etapa/Li	RICA - JVE-J v:0301,13,00	OINVILLE-S 03346 - Med	5C didor: 238	6378 - TENSAO N	OMINAL: 22	0v - 380v	- GRUPO B
Classificaca Cod. Fiscal	de Operação:	RCIAL, SER 5.253	IVICOS, OU	TIDO do Distur	- CONVENC	IONAL - TR	IFASICO
Descricao de	Consumo						
Leit Atual	17411 N	lumero de D	o/rac Dias Fatur	ado	30 Orige	ada de Med: em da Leitu	ura Ki
Leit. Anter	16309 (lonsuso Med	dio Diario	(Hdh) 36,	73 Fator Fator	r de Poteno r de Multij	cia plicacao 1,0
Datas Importa	ntes 21	/02/2017	Indica	dores de Contin	uidade		
Leit. Atial	20	/04/3017	DIC	5,07	10,15	30,30	2,40
Prox. Leitur	a 19	/05/2017	DMIC	3,23 2,86	6,47	12,95	1,00 0,00
Historico de l	Consumo	Toracian Links	Conj.ANEE	L: JOINVILLE IN	/ CM (R\$):	178,43	
ABR/17 MAR/ 1102 117	17 FEV/17 JA 70 1073	W/17 DEZ/1 989 1011	16 NOV/16	DUT/16 SET/16 A	GC/16 JUL/	16 JUN/16	MAI/16 ABR/16
Discriminacao	do Faturame	nto					
CONSUMO			Quant. 1102		Tarifa 0,573702		Tota1(R\$) 632,23
ADICIONAL B	AND. AMAREL	lha Lha					10,43
Subtotal 1							673,98
COSIP Subtotal 2							10,80
Composicao de	o Preco (Ar	t. 31 Res	olucao 1	56/2005)			
ENERGIA TRANSMISSAC)	246,32	DISTRI	BUICAO	100,51		
ENC. SETORI	AIS luides) no #	112,82	SOMA D	EMONS TRATIVO	673,98		Buch
ICINE	Ba	ise de Calci	ulo (R\$)	Alique	ota (%)		Valor (R
PIS/PASEP		07	3,50		20		168,
CONINS							
Mensagens Atendendo Le: no(s) ano(s) Periodos Bant AtuRA DO MES REH ANÉEL 2.1 0,0367/R\$/kWh Angra III. O ciclo de leit Lugar de cris	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 5 03/2017 A 214/2017: d para rever efeito na tura/fatura boca e na e	09, decla ubstituic marela:22 RRECADADA a lo-30/A ter a pre fatura de mento. Ma	aramos qu las por e: 2/03-31/0 A POR DEB Abril a Ta avisao do a cada uc als infor	itadas as fatu sse recibe. 3 Vermelha:01 ITO AUTOMATICC arifa sera rec Encargo EER c se dara confo macces www.an. t tabala info	/04-20/04 D Auzida em da Usina da Usina erme seu eal.gov.b	idas em s	25,
Mensagens Atendeindo Le: no(s) ano(s) Periodos Bant FATURA DO MES REH ANKEL 2.: 0.365/R\$/kwh Angra III. O ciclo de leit Lugar de cria Quencia Naci fixos e movei Cancela Conv cobrances.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.; A 5 03/2017 A para rever efeito na turs/fatura anca e na es onal de Ene is. enios a qua	09, decla ubstituic marela:2 RRECADADA la lo-30/A ter a pre fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu das por e: 2/83-31/0 A POR DEB Woril a Ta visao do cada uc cada uc ais infor ga nao ac crica - Af	itadas as fat sse recibo. 3 Varmeiha:01 prifa sera rec Encargo EER o se dara confo se dara confo macces www.an. trabalho inf WEEL. 167 - Li Calesc e solio	uras emit: /04-20/04 duzida em da Usina da Usina eel.gov.b eel.gov.b antil. tgacao Gra	idas em s r stuita de fatura su	26, eu nome telefones em estas
Mensagans Atendendo Le: no(s) ano(s) Periodos Bant AATURA DO MES REH ANEEL 2.1 0,0367%5/kkh Angra III. O ciclo de leil Lugar de crit Agencia Nacid Fixos e movei Cancele Conve cobrancas.	i 12.007/20 de 2016, s d. Tarif.: A s 03/2017 A 214/2017: d para rever efeito na - tura/fatura anca e na e anca e na e s. enios a qua	09, decl: ubstituic marela:22 RRECADADA a lo-30// ter a pro fatura de fatura de scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por e: 2/03-31/0 A POR DEB: ubril a Tr avisao do a cada uc sis infor ga nao ac rica - Af mento na (itadas as Fati sse recibe. 3 Vermelha:01 ITO AUTOMATICO arifa sera rec Encargo EER c se dara confo Encargo EER c se dara confo macces www.an h trabalho inf WEEL. 167 - Li Celesc e solic	uras emit: /04-20/04 D duzida em da Usina irme seu eel.gov.b antil. igacao Gra tite nova	idas em s r stuita de fatura su	26, eu nome telefones em estas
Mensagens Atendendo Le: no(s) ano(s) Períodos Sann FATURA DO MES REH ANEEL 2.1 0,0367R\$/KWh Angra III. Ogiclo de leit Lugar de cris Angra Cancel e Con- cobrancas.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A s 03/2017 A 214/2017: d para rever efeito na tura/fatura anca e na e onal de Ene ls. enios a qua	09, decla ubstituic marela:2: RRECADADA a lo-30/H ter a pre fatura de mento. M scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu das por e: 2/03-31/0 A POR DEB: bbril a T avisão do e cada uc is infor ga não ac rrica - Af mento na (itadas as fatu sse recibo. 3 Vermelhajol ITO AUTOMATICG Encargo EER c se dara confo Encargo EER c se dara confo macces www.am. https://wwww.am	uras emit: /04-20/04 Duticada em ta Usina trome Sau eal.gov.b Tantil. gacao Gra :ite nova	idas em s r stuïta de fatura sa	26, eu nome telefones em estas
Mensagens Atendendo Le: no(s) ano(s) Períodos Bann FATURA DO MES REH ANEEL 2.2 ,0367/R\$/KH. D ciclo de Teit Lugar de cria Lugar de cria Lugar de cria Agencia Naci Fixos e movei Cancela Concels	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A s 03/2017 A 214/2017: d para rever efeito na tura/fatura anca en ae s. en ae s. en ae s. en ae s.	09, decl ubstituic marela:2: RECADADY a lo-30/A ter a pre- fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu das por e: 2/03-31/0 A POR DEB Noril a Ta wisao do cada uc cis infor ga nao ac rica - Af	itadas as fatu sse recibo. 3 Vermelha:01 ITO AUTOMATICO Prifa sena rec Encargo EER c se dara confo se dara confo se dara confo se dara confo nacces vew.an. • trabalho inf NEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 D duzida em ta Usina nrme seu eal.gov.b antil. gacao Gra :ite nova	idas em s r stuita de fatura se	26, eu nome telefones em estas
Mensagens Attendiendo Le: no(s) ano(s) Periodos Bam FATURA DO MES REH ANKEL 2.1 0,0367%K/kkh Angra III. O otclo de lei Lugar de crit Agencia Nacio Cancela Conve Concela Conve cobrances.	i 12.007/20 d 2016, s d.Tarif.: A 5 03/2017 A Jul/2017. upara rever efeito na tura/fatura anca e na econ tura/fatura anca e na econ onal de Ene is.	09, decla ubstituic marela:2: RRECADADY la 10-30/A ter a pre fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por et 2/03-31/0 A POR DEB: bbril a Ta wisso do a cada uc als infor- ga nac ac arica - Af mento na (itadas as fati ses racibo. 3 Varmelha:01 HTO AUVONATICO Saifa sena rac Encargo EER c Encargo EER c Se dara confo macceas vaxv.am o trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 D Muzida em ta Usina ta Usina eal.gov.b antil. .gacao Gra :ite nova	idas em s r stuïta de fatura se	26, su nome telefones sem estas
Mensagani Attandendo Leino Tor(s) and(s) Periodos Bant ArturA do Nei Rei Antel 2.2. (s. 363745/Aut Agencia Neci Fixos e novej Cancela Convico Cancela Convico	i 12.007/20 d 2016, s d.Tarif.: A 6 03/2017 A 104/2017: d 104/2017: d para rever efeito na tura/fatura anca e na e onal de Ene Is. anios a qua	09, decla ubstituic marela:2; RRECADADµ e lo-30// ter a pre- fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por en 2(03-31/04 A POR DEB: bbril a Tr avisao do a cada uc a	itadas as fati ses racibo. 3 Varmelha:01 ITO AUUTOATICO Encargo EER c Encargo EER c Encargo EER c Se dara confo maccess tww.am of trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/64 D Muzida em ta Usina urme sau eel.gov.b antil. gacao Gra :ite nova	idas em s r stuita de fatura sa	26,1 eu nome telefones en estes
Mensagani Attendendo Lei no(s) ano(s) Periodos Bant ATURA DO PER REN ANEEL 2. 2. 0,365/78/Xun Angra III. O ciclo de Lui Agoncia Nicis Agoncia Nicis Cancela Convi Cobrances.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 0.3/2017, d 0.3/2017, d 2017, d 201	09, decla ubstituic marela:22 RRECADAD# a lo 30/f ter a pre fatura de mento. M. scola. Di rgia Elet lquer mon	iramos qu las por en 2(03-31/04 A POR DEB bbril a Tr wisao do a cada uc sis inform sis inform sis inform a cada uc sis inform a cada uc	itadas as fati sese racibo. 3 Vermelha:01 TTO AUVOMATICO Encargo EER c Encargo EER c Encargo EER c Se dara confo maccess vews.am of trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 Datuzida em ta Usina urme seu eal.gov.b antil. gacao Gra iite nova	idas em s	26,/ eu nome telefones em estes
Mensagani Attendiendo Lei no(s) ano(s) Periodos Bant Artura, Do Periodos Bant Artura, Do Periodos Bant Ren Antel 2.2, 0,367%/S/Ant Angra III. O ciclo de Lei Agencia Nacia Cancela Convico Cancela Convico	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 03/2017, d 03/2017 A 214/2017; d 947 areave efeito na tura/fatura nece en a c onal de Ene is. enios a que	09, decli ubstituic marela:2: RRECADAD/ ter a pre fatura de scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por es 2(03-31/0 A POR DEB: borll a Tr wisso do cada uc cada uc rrica - Al mento na (itadas as fati sese racibo. 3 Vermelha:01 Irifa sera rac Encargo EER c Encargo EER c Encargo EER c Se dara confo maccess vewe.an o trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 D Auzida emi Ja Usina urme sau eal.govia gata Gra gata Gra gata Gra	idas em s	26,/ eu nome telsfones em estes
Managani Atendendo La Atendendo La no(s) ano(s) Periodos Sana Ret Makel 2, 2, 2,0367K\$/kuh Angra III. 0 ciclo de Lai Agencia Meci Fixos e movei Cancela Conv.cobrances.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6.03/2017 A 214/2017: d 947 area efeito na tura/fatura nece en a c onal de Ene is. enios a qua	09, decli ubstituic marela:2: RRECADAD/ ter a pre fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por es 2(03-31/0 A POR DEB: borll a Tr wisso do : cada uc : cada uc : cada uc : rica - AH mento na (itadas as fati sese racibo. 3 Vermelha:01 ITO Amenlha:01 ITO Amenlha:01 ITO Amenlha:01 ITO Amenlha:01 Se dara confo maccess verwa.am. of trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 D duzzida emi da Usina irme sau esel.govib antil. igacao Gre iite nova	r stuita de fatura si	26,/ eu nome telsfones en estes
Mensagani Hendida Li Hendida Li Hendida Li Hendida Periodos Sano (s.) Periodos Sano (s.) 20,0367/m5/kuih Angra III. O Ciclo de Lui Agencia Meci Fixos e movel Sancala Convo.cobrancas.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6.03/2017 A 214/2017: d 947 area efeito na tura/fatura nonal de Ene is. enios a qua	09, decl ubstituic marels:2: RRECADADA ka lo-30/f ter a pre- fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por el 2/03-31/04 bPOR DEB: bbrl a Tr wiseo do : cada uc : cada uc : cada uc : ada uc : ada uc : ada uc : ada uc : ada uc	itadas as fait sese racibo. 3 Vermelha:01 ITO AUTOMATICO Encargo EER c Encargo EER c Se dara confo maccess tweet of trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 D duzida em da Usina rome sau eel.gov.b antil. gacao Gra	idas em s	26,/ eu nome telsfones en estes
Mensagani Hendedo La Hendedo La H	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6.03/2017 A 214/2017: d 947 areave efeito na tura/fatura nonal de Ene is. enios a qua	09, decl whatitui marels:2: RRECADADA is lo-30/f ter a pre fatura de mento. M scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por el 2/03-31/04 M POR DEB: World a Travisso do a cada uc a c	itadas as fati sese racibe. 3 Vermelha:01 ITO AUTOMATICO arifa sera rac Encargo EER c Encargo EER c Se dara confo maccess vewe.an o trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 D duzida em is Usina rrme sau eal.gov.b antil. gacao Gra	idas em s	26,/ eu nome telsfones en estes
Managans Handmadh Istandindo Lainno(s) Arriados Sama Artupa do Het Ben Antiel 2. b,0367m\$/will ciclo de Lui ciclo de Lui gancia Maci Arcala Convento Arcala Co	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6.03/2017 A 214/2017: d 947 arear efeito na tura/fatura nonal de Ene is. enios a qua enios a qua	09, decl Wostitui marels:2: RRECADADA is lo-30/f ter a pre fatura de mento. M scola. Di rgia Elet lquer mon	aramos qu las por el 2/03-31/04 POR DEB: bbril a Tr wiseo do : cada uc : cada uc : cada uc : cada uc : ada uc : ada uc : ada uc : ada uc	itadas as fati ses eracibo. 3 Vermelha:01 ITO AUTOMATICO arifa sera rec Encargo EER c Se dara confo maccess vewe.an o trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic	uras emit: /04-20/04 D duzida em ta Usina rrme sau eal.gov.b antil. gacao Gra tite nova	idas em s	26,/ eu nome telefones em estes
Managans Handmadh Lindindh Lindingh Artupa do Her Ben Antel 2. 2 0,0367%5/will Marra III. 0 Liclo de Lui Gancia Kounto Artupa de cha gancia Naci Ancela Counto Ancela Coun	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 0.3/2017, d 2012/2017,	09, decl whatitui marels 2: RRECADADA ka lo-30/f ter a pre- fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon duer mon	o IGFM	Dita da	Vanilani 5 (2047	r stuite de fature se	telsfones telsfones en estes
Mensagani Hendedo La Hendedo La H	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A d.Tarif.: A 2014/2017, d 2014/2017, d 2014/2014, d 2014, d 2014/2014, d 20	09, decl whatituic marels 22 RRECADADA tar a pre- fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon duer m	o IGPM	Dita da Dita da Dita du Oldano Se dara confo macces twee, am trabalho inf VEEL, 167 - Li Calesc e solic Calesc e solic Dita d porta d enor. 09/0	Vras emit: /04-20/04 buzida em ta Usina rrme sau eal.gov.b intil. gacao Gra ite nova ite nova	r r fatura se fatura se R \$	26, eu nome telefones em estes or Total a Pag 684,7
Mensegani Mensegani Atendeda Li Atendeda Li Periodos Sama Ret Aukel 2. 2. 8,9367/8//AL Magna III. O Ciclo de Lui Agencia Nuci Fixos e movei Gancala Convo. Cobrances.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tartf.: A 6.03/2017 A 214/2017: d 98/2017 d Para rever efeito na tura/fatura en e na eno e na eno al de Ene (s. enios a qua miss a qua tras de l s de me Correcas Hon + Duros de l a denom cob dade ao Fisco	09, decl whatituic marels 2: RRECADADA is lo 30/H ter a pre- fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon dire a la 30 rado, em f	o IGP/ mes stura post	Dita de ser fait ses encibe. 3 Vermelha:01 ITO AUTOMATICO Encargo EER de confo maccess verva am trabalho inf VEEL 167 - Li Calesc e solic Calesc e solic Calesc e solic de solicita de solicita de solicita calesc e solicita de solicita	Venetica Ven	tidas em s r stuita de fatura su fatura su Fatura su Fatura su	26, eu nome telsfones en estes or Total a Par 684,7 /94/2017
Mensegani Mensegani Atendeda E La ano(s) Periodos Samo REF AMEEL 2. 2. 9365/85/Auk Sicolo de Lait Jugar de chai gencia Nucio Elizo de lait Jugar de chai gencia Nucio Encela Convento Cobrances.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6.03/2017 A 214/2017: d 6.03/2017 A Para rever efeito na tura/fetura enece en a en onal de Ene is. enios a qua miss a qua tassa Correcao fion t 3 uros de l a servar do tassa a de ao Fisco T3.890	09, decl whatituic marels:2: RRECADAD; is lo-30/f ter a pre- fatura de mento. Ma scola. Di rgia Elet lquer mon duer mon duer mon due ta so rgia Elet lquer mon due ta so rgia Sa due ta so	o IGPM o IGPM F. C 25	Litadas as fati ses recibo. 3 Vermelhard ITO AUTOMATOL ITO AUTOMATOL ITO AUTOMATOL Encargo EER c se dara confo mecos: Westan Arabalho inf WEEL 167 - Li Calesc e solic Calesc e solic	Uras emit: /04-20/64 Divida em in Usina inme sau eel.gov.b intil. gacao Gra- ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova	idas em s r stuita de fatura so R\$ Fiscal: 19 482.34	26, eu nome telefones em estes or Totales Par (684,7 /04/2017
Nensagani Hendedo Le Handoo Le Hando	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6 03/2017 A 214/2017: d para rever efeito na - tura/fetura enece ena eco nonal de Ene is. enios a qua enios a qua enios a qua tasanto de correcao Hon + Duros de l a sarant colo ade ao Físco 73.89D	09, decl ubstitui marela:2 RECADADY is lo-30// socla. Di rgia Elet lquer mon transitui duer mon transitui rgia Elet lquer mon transitui rgia Elet transitui rgia Elet transitui	o IGFM o IGFM F. C256	Detaids Det	Uras emit: /04-20/64 Divida emit urme sau era gov.b antil. gacao Gra ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova	idas em s r stuita de fatura so R\$ Fiscal: 19 482.34	26, su nome telefones em estas or Totale Par 684,7 (94/2017 491
Nensagani Hendedhe La Anno(s) Aeriados Samo (s) Aeriados Samo (s) Aeriados Samo (s) Aeriados Carlos (s) Aeriados Carlos (s) Ancala Conventorio Concale Conventorio Concale Conventorio Concale Conventorio Ancala Conventori Ancala Conventorio Ancala Conventori Ancala Conventori Anc	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6 03/2017 A 214/2017: d 987 rever efeito na - tura/fetura enece en a econo nonal de Ene is. enios a qua enios a qua enios a qua ta sarant do ade ao Físco 73.89D	09, decl ubstitui marela:2: RRECADADY is lo-30// sola. Di rgia Elet lquer mon to manto. M. socla. Di rgia Elet lquer mon traia pol orato en f traia pol orato en f traia and traia an	o IGFM o IGFM F. C 25 (4)	Drate: Drate:	Uras emit: /04-20/64 Divida emit urme sau eal.gov.b antil. gacao Gra ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite nova :ite sova :ite sova	idas em s r stuita de fatura so R Fiscal: 19 482.3A	26, su nome telefones em estas or Total = Par 684,7 (94/2017 191
Nensagan: Hensagan: tarandmob Les Herlandes Jano(s) Herlandes Jano Herlandes Jano Herlandes Jano Jasonsky-Audi Lugar de cras gencia Nucio Sancala Convo cobrances. Pacavelinto Din A Julata de 22: + jero rata dio Jero rata dio Reserv D9	i 12.007/20 de 2016, s d.Tarif.: A 6 03/2017 A 214/2017: d 97ar rever efeito na - tura/fetura ence en a econo nonal de Ene is. enios a que tarios a tarios de tarios de tarios de tarios de tarios de tarios de tarios de tarios de tarios de tarios de tarios	09, decl ubstitui marela:2: RECADADY is lo-30// rgia Elet lquer mon to a sola. Di rgia Elet lquer mon to a sola. Di rgia Elet lquer mon to a sola. Di rgia Elet lquer mon to a sola. A sola rgia Elet lquer mon to a sola. A sola to a sola. Di rgia Elet lquer mon to a sola. Di rgia Elet to a sola. Sola. Di rgia Sola. Di rgia Elet to a sola. Sola. Di rgia Sola. Di rgia Elet to a sola. Sola. Di rgia Sola. Di rgi	o IGPM mess	Drasc original and a series of the series of the series of the series research of the series of the	uras emit: /04-20/64 Diazida em is Usina rime Sau esal, gov.b ista ofre ista nova iite nova iite nova iite nova iite nova 5/2017 Pariodo I E5E.84	idas em s	26, su nome telefones em estas or Total e Pan 684,7 /04/2017 491
Nensagani Henniden Index Janu(s) Periodos Jamo Katuda, DO Hen Ken Anlett J. 2. Josofick/Audi Jagencia Nucio Jagencia Nucio Jagencia Nucio Pixos e movel Jancela Convo robrances.	i 12.007/20 de 2016, s d.Tartf.: A d.Tartf.: A c 03/2017 d c 03/2017 d e 03/2017 d para rever efeito na tura/fatura ene e na eco nonal de Ene Is. enios a qua tas sere correcto fion de ao Fisco 73.89D	oby, decl ubstitut, marela;2; RRECADADU is lo-30/// rgia Elet lquer mon lquer mon fatura de rgia Elet lquer mon 7. B64	o IGPM mes por Logo por Logo p	Dita da Se recibo. 3 Vermelha 301 ITO AUTOMATON Prife sena rec Encargo EER.c Se dara confo maccess twee.an trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic Dita d erior. 09/0 3.FA1C.F	Vensional Standard Standard Standard Standard St	to Val fatura se fatura se fat	26,7 su nome telefones em estas or Total a Pau 684,7 /94/2017 AS[10.123 292
Nensagan: Hensagan: tarandindo Lei PariJoka Do Mes Hen Ankels J. J. Josoffky Aud Josoffky Aud	 i 12.007/20 d 2016, s d.Tartf.: A <lid.tartf.: a<="" li=""> <lid.tartf.: a<<="" td=""><td>oby, decl ubstitut, marela;2; RRECADADU is lo-30/// rgia Elef lquer mon duer mo</td><td>o IGPM mes por Logo por Logo p</td><td>Dita da Se recibo. 3 Varmelha 90 ITO AUTOMATON Pifa sena rec Encargo EER co Se dara confo maccess wave.am trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic Dita d erior. 09/0 3.FAIC.F 1 Mez/Ano</td><td>Vension System S</td><td>tidas em s stuita de fatura s fatura s</td><td>26,7 su nome telefones em estas or Total a Pau 684,7 /04/2017 AS[10.123 p28 de Vencimento</td></lid.tartf.:></lid.tartf.:>	oby, decl ubstitut, marela;2; RRECADADU is lo-30/// rgia Elef lquer mon duer mo	o IGPM mes por Logo por Logo p	Dita da Se recibo. 3 Varmelha 90 ITO AUTOMATON Pifa sena rec Encargo EER co Se dara confo maccess wave.am trabalho inf VEEL. 167 - Li Calesc e solic Dita d erior. 09/0 3.FAIC.F 1 Mez/Ano	Vension System S	tidas em s stuita de fatura s fatura s	26,7 su nome telefones em estas or Total a Pau 684,7 /04/2017 AS[10.123 p28 de Vencimento
Nensagan: Hensagan: tanedido Le Mandel Periodos Samo Karolado Do Mes Ken Aniele J. 2. Josofick/Audi Jugar de chá gancia Nucia Picos e movel Sancela Conve cobrances. Picos e movel Sancela Conve pro ruta dio pro ruta dio Picos Mandel Reserv D9	ti 12.007/20 de 2016, s d.Tartf.: A 6 03/2017 d 03/2017 d 201/2017 d 03/2017 d 201/2017 d 03/2017 d 03/200	oby, decl ubstitut, marela;2; RECADADY is lo-30// reia Elet lquer mon orais pel 'orais on f 7. B64 SCC ao S.A.	o IGPM mes F. C254	Deta d Deta d erior. 09/0 a.FAIC.F	Vensional Vensional	to Val fatura se fatura se	26,7 su nome telefones em estas or Total a Pau 684,7 /94/2017 AS[10.123 padasas 28 de Vensitance 005/2017
Managanai Managanai Atanadado La Managanai Atanadado La Managanai Ren Andela J. 1 Jacobs Managanai Magancia Nucia Jacanela Conva Cancela Conva Nata de 2: 4 Jaca de Cancela Conva Nata de 2: 4 Jacobs Managanai Reserve D9	i 12.007/20 de 2016, s d.Tartf.: A 6.03/2017 d 6.03/2017 d 6.03/2017 d 2014/2017 d 6.03/2017 d 2014/2017 d 6.03/2017 d 2014/2017 d 6.03/2017 d 6.03/20	eteria pol rado, en filoso marelas 2 RECADADUS sola Direitar a pre fatura de mento. Ma sola. Di reia Elet lquer mon 7. B64 7. B64	o IGM et a contra contr	Ditades as fait see recibe. 3 Vermelhaiol ITO AUTOMATON Se dara confo maccess twee am to result of inf VEEL. 167 - 15 Calesc e solid conformation of the enternational of the ena	Vension Ven	to Val r to Val r ta Approx a no version 000-10:36 Detti 09/ Valor	26, su nome telefones em estas or Total a Page 684,7 /94/2017 A91 AS[10.123 addread 28 de Vencienterco 105/2017 Total a Page CoA 2 28

ANEXO C - RELATÓRIO DE PERDAS GERADO PELA EXTENSÃO SKEILON.

Basic report

Page 1 of 3



Basic report

Latitude,Longitude: -26.293677116329835 -48.87289524078369 Joinville (Santa Catarina) Brazil

Faces analysis

Faces global results					
Solar panel model	Nº P.	P. power (Wp)	Power (kWp)	P. weight (kg)	Shading L. (%)
Yingli Solar:YL280P-35b	40	280,00	11,20	26,00	0,62

Resu	Results for solar arrays in each face									
Face	Model	N⁰P.	P. power (Wp)	Power (kWp)	Azimuth	Tilt	Relative tilt	Weight (kg)	Shading L. (%)	
1	Yingli Solar:YL280P-35b	9	280,00	2,52	5,90	26,00	26,00	234,00	0,00	
2	Yingli Solar:YL280P-35b	7	280,00	1,96	5,90	26,00	26,00	182,00	2,10	
3	Yingli Solar:YL280P-35b	24	280,00	6,72	5,90	26,00	26,00	624,00	0,42	

٦

Monthly Shading Losses (%)

Face	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1,11	2,69	5,64	5,70	5,86	4,16	1,88	0,00	0,00	0,00
3	0,97	0,51	0,02	0,02	0,02	0,25	0,26	0,01	0,00	0,23	0,98	1,54
Mean	0,32	0,17	0,38	0,90	1,89	1,98	2,04	1,39	0,63	0,08	0,33	0,51

×

Groups analysis

Solar panel nodel	Nº P.	P. pow (Wp)	er Powe (kWp	r Shadir) (%)	ng L.		
ingli Solar:YL280P-35t	40	280,00	11,20	0,62			
Results for solar pan	els gro	uped by	y same ti	lt, azimu	ith and pa	nel m	odel
Group		Nº ₽.	P. powe (Wp)	r Power (kWp)	Azimuth	Tilt	Shading L. (%)
L Yingli Solar:YL2	80P-35b	40	280,00	11,20	5,90	26,00	0,62
Monthly Shading Los	coc (0/-	`					

 Group Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 May
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Oct
 Nov
 Dec

 1
 0,58
 0,31
 0,20
 0,48
 1,00
 1,15
 1,18
 0,73
 0,33
 0,14
 0,59
 0,93

 Mean
 0,58
 0,31
 0,20
 0,48
 1,00
 1,15
 1,18
 0,73
 0,33
 0,14
 0,59
 0,93

ANEXO D - MÓDULO CANADIAN SOLAR CS6X - 310P - FOLHA DE DADOS DO FABRICANTE.



CANADIAN SOLAR INC.

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

ENGINEERING DRAWING (mm)

Rear View





Frame Cross Section A-A

ELECTRICAL DATA | STC*

С

CS6X	310P	315P	320P	325P
Nominal Max. Power (Pmax)	310 W	315 W	320 W	325 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	36.4 V	36.6 V	36.8 V	37.0 V
Opt. Operating Current (Imp)	8.52 A	8.61 A	8.69 A	8.78 A
Open Circuit Voltage (Voc)	44.9 V	45.1 V	45.3 V	45.5 V
Short Circuit Current (Isc)	9.08 A	9.18 A	9.26 A	9.34 A
Module Efficiency	16.16%	16.42%	16.68%	16.94%
Operating Temperature	-40°C ~	+85°C		
Max. System Voltage	1000 V	(IEC) or	1000 V (l	JL)
Module Fire Performance	TYPE 1	(UL 170	3) or	
	CLASS	C (IEC 6	1730)	
Max. Series Fuse Rating	15 A			
Application Classification	Class A			
Power Tolerance	0 ~ + 5	W		

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m², spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.

ELECTRICAL DATA | NOCT*

310P	315P	320P	325P
225 W	228 W	232 W	236 W
33.2 V	33.4 V	33.6 V	33.7 V
6.77 A	6.84 A	6.91 A	6.98 A
41.3 V	41.5 V	41.6 V	41.8 V
7.36 A	7.44 A	7.50 A	7.57 A
	310P 225 W 33.2 V 6.77 A 41.3 V 7.36 A	310P 315P 225 W 228 W 33.2 V 33.4 V 6.77 A 6.84 A 41.3 V 41.5 V 7.36 A 7.44 A	310P 315P 320P 225 W 228 W 232 W 33.2 V 33.4 V 33.6 V 6.77 A 6.84 A 6.91 A 41.3 V 41.5 V 41.6 V 7.36 A 7.44 A 7.50 A

* Under Nominal Operating Cell Temperature (NOCT), irradiance of 800 W/m², spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE

Outstanding performance at low irradiance, with an average relative efficiency of 96.0 % from irradiances, between 1000 W/m² and 200 W/m² (AM 1.5, 25°C).

The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly and are not guaranteed. Due to on-going innovation, research and product enhancement, Canadian Solar Inc. reserves the right to make any adjustment to the information described herein at any time without notice. Please always obtain the most recent version of the datasheet which shall be duly incorporated into the binding contract made by the parties governing all transactions related to the purchase and sale of the products described herein.

Caution: For professional use only. The installation and handling of PV modules requires professional skills and should only be performed by qualified professionals. Please read the safety and installation instructions before using the modules.

CS6X-320P / I-V CURVES



MECHANICAL DATA

Specification	Data				
Cell Type	Poly-crystalline, 6 inch				
Cell Arrangement	72 (6×12)				
Dimensions	1954×982×40 mm				
	(76.9×38.7×1.57 in)				
Weight	22 kg (48.5 lbs)				
Front Cover	3.2 mm tempered glass				
Frame Material	Anodized aluminium alloy				
J-Box	IP67, 3 diodes				
Cable	4 mm ² (IEC) or 4 mm ² & 12 AWG				
	1000V (UL), 1150 mm				
Connector	T4 series or PV2 series				
Per Pallet	26 pieces, 620 kg (1366.9 lbs)				
Per Container (40' HC)) 624 pieces				

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Specification	Data
Temp. Coefficient (Pmax)	-0.41 % / °C
Temp. Coefficient (Voc)	-0.31 % / °C
Temp. Coefficient (Isc)	0.053 % / °C
Nominal Operating Cell Temperature	45±2 °C

PARTNER SECTION



projects built with this module



CANADIAN SOLAR INC. Jan. 2017. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.531_EN

ANEXO E - RELATÓRIO DE ARRANJO IDEAL GERADO PELA FRONIUS SOLAR.WEB.

/ Perfect Welding / Solar Energy / I	Perfect Charging	
	PROJECT	
Country	Brazil	
Project name	2017-05-14_2105	
Annual power consumption	1,240 kWh	
Load profile	Working	
	PV MODULE	
Modul manufacturer	Canadian Solar Inc.	
Model	CS6X-310P	
Min. / Max. module temperature	-10°C / 70°C	
	INVERTER	
Inverter type	IG Plus 150 V-3	
Min. / Max. inverter ratio	80% / 120%	
	SUMMARY	
Inverter ratio	97%	
Pmpp STC	12.40 kWp	
MPPT A	4x10	
	MPPT A DETAILS	
String (str. x mod.)	4 x 10	
Isc STC	36.32 A	
Umpp at 70 °C	301.36 V	
Uoc at -10 °C	497.72 V	
Umpp at STC	364.00 V	
Pmpp at STC	12.40 kWp	

FRONIUS International GmbH accepts no guarantee for the completeness of the module and inverter data used or any fatse configurations created by the configurator, or faulty or inefficient system sizing. All liability claims against Fronius relating to damages of a material or conceptual type which were caused through the use of the Solar configurator are basically excluded unless there is any dmonstrably deliberate or grossly negligent fault on the part of Fronius. The Quick sizing is based on the following assumptions: No country-specific consideration of cosPhi, AC voltage, unbalanced loading or capacity limitation. Place of installation < 2000m. Specific yield for storage calculation = 1000 kWh/kWp.

ANEXO F - INVERSOR FRONIUS IG - PLUS 150V - FOLHA DE DADOS DO FABRICANTE.



/ The Fronius IG Plus generation of inverters represents an evolution of the proven Fronius IG product family. Power categories from 3.5 to 12 kW promise suitability for every possible system size. With a maximum efficiency of 95.9 %, the Fronius IG Plus range achieves one of the highest values for transformer inverters.

TECHNICAL DATA FRONIUS IG PLUS (35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1, 55 V-2)

INPUT DATA	35 V-1	50 V-1	55 V-1	60 V-1	55 V-2			
DC maximum power at $\cos \varphi = 1$	3,710 W	4,260 W	5,260 W	6,320 W	5,260 W			
Max. input current (Idc max)	16.2 A	18.6 A	22.9 A	27.5 A	22.9 A			
Max. array short circuit current	24.3 A	27.9 A	34.4 A	41.3 A	34.4 A			
Min. input voltage (Udc min)		230 V						
Feed in start voltage (Udc start)			260 V					
Nominal input voltage (Udc,r)			370 V					
Max. input voltage (Udc max)			600 V					
MPP voltage range (Umpp min Umpp max)			230 500 V					
Number of DC inputs			6					
OUTPUT DATA	35 V-1	50 V-1	55 V-1	60 V-1	55 V-2			
AC nominal output (Pac r)	3,500 W	4,000 W	5,000 W	6,000 W	5,000 W			
Max. output power	3,500 VA	4,000 VA	5,000 VA	6,000 VA	5,000 VA			
Max. output current (lac max)	15.2 A	17.4 A	21.7 A	26.1 A	10.9 A			
Grid connection (Uac.r)		1~NPE	230 V		2~NPE 400 V / 230 V			
Min. output voltage (Uac min)		12.02	180 V					
Max. output voltage (U _{ac max})			270 V					
Frequency (fr)			50 Hz / 60 Hz					
Frequency range (fmin fmax)			46 65 Hz					
Distortion factor			< 3 %					
Power factor (cos $\phi_{ac,r}$)			0.75 1 ind. / cap. ¹⁾					
GENERAL DATA	35 V-1	50 V-1	55 V-1	60 V-1	55 V-2			
Dimensions (height x width x depth)	673 x 434	x 250 mm		968 x 434 x 250 mm				
Weight	23.	8 kg		36.9 kg				
Degree of protection			IP 54 ²⁾					
Protection class			1					
Overvoltage category (DC / AC)			2/3					
Night time consumption			ca. 1 W					
Inverter concept			HF transformer					
Cooling			Regulated air cooling					
Installation		Ind	loor and outdoor installatio	n				
Ambient temperature range			from 20°C to +55°C					
Permitted humidity			0 % to 95 %					
DC connection technology		Screw tern	ninal connection 1.5 mm ²	16 mm ²				
AC connection technology		Screw tern	ninal connection 2.5 mm ²	$35 \mathrm{mm^2}$				
Certificates and compliance with standards	DIN V VDE	EV 0126 1 1, ÖVE / ÖNORM CER 06 190, CEI 0 21, A Generating system	A E 8001 4 712, UTE C15 7 S 4777 1, AS 4777 2, AS 47 ns on the medium voltage n	12 1, EN 50438, G83, G 77 3, VDE AR N 4105, etwork (BDEW)	59, C 10 / 11,			

Fronius IG Plus 55 V 1, Fronius IG Plus 55 V 2 and Fronius IG Plus 60 V 1 devices do not comply with the German medium voltage directive. Fronius IG Plus 55 V 1 and Fronius IG Plus 60 V 1 are not certified in accordance with the German low voltage directive. Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com. ¹³ country specific ²³ Please refer to the information in the operating instructions regarding correct installation of the inverter (e.g. IP 44 applies to Australia).



FRONIUS IG PLUS 50 V-1 EFFICIENCY CURVE

FRONIUS IG PLUS 50 V-1 TEMPERATURE DERATING



TECHNICAL DATA FRONIUS IG PLUS (35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1, 55 V-2)

EFFICIENCY	35 V-1	50 V-1	55 V-1	60 V-1	55 V-2
Max. efficiency	95.7 %	95.7 %	95.7 %	95.7 %	95.7 %
European efficiency (η _{EU})	95.0 %	95.0 %	94.9 %	95.0 %	94.9 %
η at 5 % P _{ac,r} ¹⁾	88.2 / 88.1 / 87.4 %	88.7 / 88.6 / 88.2 %	89.7 / 90.3 / 89.6 %	90.2 / 91.0 / 90.0 %	89.7 / 90.3 / 89.6 %
η at 10 % P _{ac,r} ¹⁾	91.6 / 92.3 / 91.5 %	92.1 / 92.7 / 92.1 %	91.4 / 91.8 / 90.8 %	92.3 / 92.2 / 91.6 %	91.4 / 91.8 / 90.8 %
η at 20 % P _{ac,r} ¹⁾	94.1 / 94.6 / 93.4 %	94.4 / 94.7 / 93.5 %	93.9 / 94.1 / 92.9 %	94.6 / 94.5 / 93.7 %	93.9 / 94.1 / 92.9 %
η at 25 % P _{ac,r} ¹⁾	94.6 / 94.8 / 93.7 %	94.8 / 94.9 / 94.0 %	94.4 / 94.6 / 93.6 %	94.8 / 94.9 / 94.2 %	94.4 / 94.6 / 93.6 %
η at 30 % P _{ac,r} ¹⁾	94.9 / 95.0 / 94.1 %	95.1 / 95.2 / 94.5 %	94.6 / 94.6 / 94.0 %	95.0 / 95.2 / 94.7 %	94.6 / 94.6 / 94.0 %
η at 50 % P _{ac,r} ¹⁾	95.3 / 95.7 / 95.3 %	95.2 / 95.7 / 95.3 %	94.9 / 95.5 / 94.7 %	95.3 / 95.5 / 94.9 %	94.9 / 95.5 / 94.7 %
η at 75 % P _{ac,r} ¹⁾	94.9 / 95.6 / 95.4 %	94.7 / 95.5 / 95.4 %	95.0 / 95.6 / 94.9 %	95.1 / 95.7 / 95.3 %	95.0 / 95.6 / 94.9 %
η at 100 % P _{ac,r} ¹⁾	94.4 / 95.2 / 95.1 %	94.0 / 95.0 / 95.0 %	95.1 / 95.7 / 95.2 %	94.7 / 95.5 / 95.3 %	95.1 / 95.7 / 95.2 %
MPP adaptation efficiency			> 99.9%		
PROTECTIVE EQUIPMENT	35 V-1	50 V-1	55 V-1	60 V-1	55 V-2
DC insulation measurement		Warning/shutdown	depending on country setur	o) at R _{ISO} < 600 kOhm	
Overload behaviour		Oper	ating point shift, power limi	tation	
DC circuit breaker			Integrated		
INTERFACES	35 V-1	50 V-1	55 V-1	60 V-1	55 V-2

Optional with Fronius Datamanager WLAN, Ethernet, Modbus TCP, 6 digital inputs, 4 digital inputs/outputs, Datalogger, Webserver

Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com. $^{1)}$ and at $U_{mpp\,min}/U_{dc,r}/U_{mpp\,max}$.

TECHNICAL DATA FRONIUS IG PLUS (60 V-3 / 80 V-3 / 100 V-3 / 120 V-3 / 150 V-3)

INPUT DATA	60 V-3	80 V-3	100 V-3	120 V-3	150 V-3				
DC maximum power at cos φ = 1	6,300 W	7,360 W	8,430 W	10,590 W	12,770 W				
Max. input current (Idc max)	27.5 A	32.0 A	36.7 A	46.2 A	55.6 A				
Max. array short circuit current	41.3 A	48.0 A	55.1 A	69.3 A	83.4 A				
Min. input voltage (Udc min)		230 V							
Feed in start voltage (Udc start)		260 V							
Nominal input voltage (Udc.r)		370 V							
Max. input voltage (Udc max)			600 V						
MPP voltage range (Umpp min Umpp max)			230 500 V						
Number of DC inputs			6						
OUTPUT DATA	60 V-3	80 V-3	100 V-3	120 V-3	150 V-3				
AC nominal output (Paca)	6.000 W	7.000 W	8.000 W	10.000 W	12.000 W				
Vax output power	6 000 VA	7 000 VA	8 000 VA	10 000 VA	12.000 VA				
Vax. output current (l)	8.7 A	10.2 A	11.6 A	14.5 A	174 A				
Grid connection (U)	800.00		3~NPE 400 V / 230 V						
Vin. output voltage (Use min)			180 V						
Aax, output voltage (Use max)			270 V						
requency (f.)			50 Hz / 60 Hz						
requency range (fmin fmax)			46 65 Hz						
Distortion factor			< 3 %						
Power factor (cos φ _{ac,τ})			0.75 1 ind. / cap. ¹⁾						
GENERAL DATA	60 V-3	80 V-3	100 V-3	120 V-3	150 V-3				
Dimensions (height x width x depth)			1,263 x 434 x 250 mm						
Veight			49.2 kg						
Degree of protection			IP 54 ²⁾						
rotection class			1						
Overvoltage category (DC / AC)			2/3						
light time consumption			ca. 1 W						
nverter concept			HF transformer						
Cooling			Regulated air cooling						
nstallation		Ir	ndoor and outdoor installati	on					
ambient temperature range			from 20°C to +55°C						
Permitted humidity			0 % to 95 %						
DC connection technology		Screw ter	minal connection 1.5 mm ²	16 mm ²					
sC connection technology		Screw ter	minal connection 2.5 mm ²	35 mm^2					
Certificates and compliance with standards	DIN V VI	DE V 0126 1 1. ÖVE / ÖNOF CER 06 190. CEI 0 21. Generating syste	M E 8001 4 712. UTE C15 7 AS 4777 1. AS 4777 2. AS 4 ems on the medium voltage 1	712 1. EN 50438. G83. G59. 777 3. VDE AR N 4105. network (BDEW)	C10/11.				

Fronius IG Plus 60 V 3 and Fronius IG Plus 80 V 3 devices do not comply with the German medium voltage directive. Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com. ¹⁾ country specific ²¹ Please refer to the information in the operating instructions regarding correct installation of the inverter (e.g. IG 44 applies to Australia).





TECHNICAL DATA FRONIUS IG PLUS (60 V-3 / 80 V-3 / 100 V-3 / 120 V-3 / 150 V-3)

EFFICIENCY	60 V-3	80 V-3	100 V-3	120 V-3	150 V-3
Max. efficiency	95.9 %	95.9 %	95.9 %	95.9 %	95.9 %
European efficiency (η _{EU})	95.0 %	95.1 %	95.3 %	95.4 %	95.4 %
η at 5 % P _{ac,r} 1)	90.7 / 91.6 / 90.1 %	90.8 / 91.8 / 90.2 %	91.7 / 91.9 / 90.3 %	91.5 / 92.2 / 90.7 %	91.8 / 92.5 / 91.1 %
η at 10 % P _{ac,r} ¹⁾	91.8 / 92.5 / 91.1 %	92.1 / 92.8 / 91.5 %	93.1 / 93.1 / 92.0 %	93.4 / 93.7 / 92.6 %	94.0 / 94.3 / 93.2 %
η at 20 % P _{ac,r} 1)	94.1 / 94.3 / 93.2 %	94.2 / 94.5 / 93.6 %	94.3 / 94.9 / 94.2 %	94.6 / 95.2 / 94.5 %	94.7 / 95.1 / 94.6 %
η at 25 % P _{ac,r} ¹⁾	94.4 / 94.7 / 93.8 %	94.6 / 94.9 / 94.3 %	94.6 / 95.2 / 94.5 %	94.7 / 95.3 / 94.7 %	95.1 / 95.3 / 94.7 %
η at 30 % P _{ac,r} ¹⁾	94.5 / 95.0 / 94.4 %	94.6 / 95.2 / 94.6 %	94.7 / 95.2 / 94.5 %	95.0 / 95.4 / 94.7 %	95.1 / 95.3 / 94.9 %
η at 50 % P _{ac,r} ¹⁾	95.1 / 95.4 / 94.6 %	95.1 / 95.5 / 94.9 %	95.3 / 95.8 / 95.0 %	95.3 / 95.9 / 95.1 %	95.3 / 95.9 / 95.3 %
η at 75 % P _{ac,r} ¹⁾	95.3 / 95.7 / 95.0 %	95.3 / 95.9 / 95.1 %	95.3 / 95.9 / 95.3 %	95.0 / 95.5 / 95.4 %	94.7 / 95.6 / 95.4 %
η at 100 % P _{ac,r} ¹⁾	95.3 / 95.9 / 95.3 %	95.1 / 95.7 / 95.4 %	94.9 / 95.7 / 95.4 %	94.6 / 95.5 / 95.3 %	94.0 / 95.2 / 95.1 %
MPP adaptation efficiency	> 99.9 %				
PROTECTIVE EQUIPMENT	60 V-3	80 V-3	100 V-3	120 V-3	150 V-3
DC insulation measurement	Warning/shutdown (depending on country setup) at R _{ISO} <600 kOhm				
Overload behaviour	Operating point shift, power limitation				
DC circuit breaker	Integrated				
INTERFACES	60 V-3	80 V-3	100 V-3	120 V-3	150 V-3
Optional with Fronius Datamanager	WI AN Ethernet Modbus TCP 6 digital inputs 4 digital inputs/outputs Datalogger Webserver				

Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com. $^{1)}$ and at $U_{mpp\,min}/U_{dcr}/J_{mpp\,max}$.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WE HAVE THREE DIVISIONS AND ONE PASSION: SHIFTING THE LIMITS OF POSSIBILITY.

/ Whether welding technology, photovoltaics or battery charging technology – our goal is clearly defined: to be the innovation leader. With around 3,300 employees worldwide, we shift the limits of what's possible – our record of over 900 granted patents is testimony to this. While others progress step by step, we innovate in leaps and bounds. Just as we've always done. The responsible use of our resources forms the basis of our corporate policy.

Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com

Fronius India Private Limited GAT no 312, Nanekarwadi Chakan, Taluka - Khed District Pune 410501 India pv-sales-india@fronius.com www.fronius.in Fronius Australia Pty Ltd. 90-92 Lambeck Drive Tullamarine VIC 3043 Australia pv-sales-australia@fronius.com www.fronius.com.au Fronius UK Limited Maidstone Road, Kingston Milton Keynes, MK10 0BD United Kingdom pv-sales-uk@fronius.com www.fronius.co.uk Fronius International GmbH Froniusplatz 1 4600 Wels Austria pv-sales@fronius.com www.fronius.com

v05 May 2015 EN

ANEXO G - RELATÓRIO DE ARRANJO IDEAL GERADO PELA ABB SIZING TOOL.

		Power	r and productivity for a better world™			
ABB Stringsizer™ - Relatório de Configuração						
Localização	Temperatura (°C) Am	o Célula	Método de Montagem			
CONTINENTE South America		0°C	Montagem no telhado			
PAÍS Brazil	Média 23°	58°C	· ionagen no tenidad			
		75°C				
LOCALIZAÇÃO Cultura		. 150				
Modelo do Inversor: PVI	10.0-TL-OUTD BASE					
Potência AC Nominal [kW]/ Tensão AC Nominal 100	00 / 400					
[V] ¹⁰⁰						
Configuração do MPPT ind	PT EM PARALELO (Numero de MPPT ependentes.: 1)					
Número total de módulos PV 40	·					
Potência DC instalada (STC) [kW] 124		1 11 11				
Notas O inversor selecionado não tem gerador fotovoltaico com um g						
em paralelo, Favor avaliar a inc adequado	lusão de fusíveis de proteção de taman	10				
Painal EV//Eabricante / Madala)	adian Solar / CS6Y 210P					
Pamer PV (Pabricante / Modelo) Car Tecnologia	adian-Solar / CS0X-S10P					
Potência Nominal/W1 310	1					
Tensão de Circuito Aberto - Voc [V] 44	9					
Corrente de Curto Circuito - Isc [A] 9.0	3					
Tensão de Máxima Potência - Vmp [V] 36	4					
Corrente de Máxima Potência - Imp [4] 8 5	2					
Coeficiente de Temperatura - Voc [V/°C] -0.1	53					
Coeficiente de Temperatura - Isc [m4/°C] 5 9						
	MPPT1		MPPT2			
Painel PV/String	10		n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo	10 4		MPPT2 n/a n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV	10 4 40		MPPT2 n/a n/a n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3		MPPT2 n/a n/a n/a n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40		MPPT2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW]	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12,40 11,40		MPPT2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(INST),MPPT/IDMPPTMAX	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12.40 11.40 108.8%		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(INST),MPPTI/PMPPTMAX PPV(INST)/PACR	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12.40 11.40 108.8% 124.0%		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(INST),MPPTI/PMPPTMAX PPV(INST)/PACR PPV(INST)/PACMAX	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7%		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(INST),MPPTI/PMPPTMAX PPV(INST)/PACR PPV(INST)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7% 1000		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(INST),MPPT/PMPPTMAX PPV(INST)/PACR PPV(INST)/PACMAX PPV(INST)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12,40 11,40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PV(INST),MPPTI/PMPPTMAX PPV(INST),MPPTI/PACR PPV(INST)/PACCMAX PPV(INST)/PACMAX PV(INST)/PACMAX	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12,40 11,40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPv(Inst)/PACMAX PPv(Inst)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Voc min @75°C [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12, 40 11, 40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(INST),MPPT/MAX PPV(INST),MPPT/PACR PPV(INST)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação do Inversor (default) [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Número total de módulos FV Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] Pv(inst)/PACR Pvv(inst)/PACR Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação do Inversor (default) [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12,40 11,40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360)		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] Ppv(inst)/PACR Pvv(inst)/PACR Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação do Inversor (default) [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1,2,3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360)		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPv(INST),MPTT/PMPTMAX PPv(INST)/MACRA PPv(INST)/PACRA PPv(INST)/PACRA Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão do Sistema de Inversor [Vdc] Tensão de Ativação do Inversor (default) [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12:40 11:40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360)		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPv(inst)/Appri/PMPPTMAX PPv(inst)/PACR PPv(inst)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPv(inst),MPPT/PMPTMAX PPv(inst)/PAcMAX PPv(inst)/PAcMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp typ @58°C [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40 11,40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(Inst)/PMPTMAX PPV(Inst)/PACR PPV(Inst)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp trup @58°C [Vdc] Vmp min @75°C [Vdc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0 252 - 850		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Poténvia DC Instalada (STC) [kW] Poténcia Máxima/MPPT [kW] PPv(inst)/PACR PPv(inst)/PACR PVv(inst)/PACR Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp typ @58°C [Vdc] Vmp min @75°C [Vdc] Faixa de Operação do MPPT* [Vdc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12,40 11,40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0 252 - 850		MPPT2 n/a n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] Prv(inst)/PACR PPV(inst)/PACR PPV(inst)/PACRAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vomp max @0°C [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Faixa de Operação do MPPT* [Vdc] Faixa de Operação do MPPT* [Vdc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12, 40 11, 40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0 252 - 850 37.5		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] Prv(inst)/PACR PPV(inst)/PACR PPV(inst)/PACR Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Nump max @0°C [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Faixa de Operação do MPPT* [Vdc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Inversor fV @75°C [Adc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12, 40 11, 40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0 252 - 850 37.5 44		n/a n			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] Pv(inst)/Acc Pvv(inst)/Pacs Pvv(inst)/Pacs Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc min @75°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp trup @58°C [Vdc] Vmp min @75°C [Vdc] Faixa de Operação do MPPT* [Vdc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12,40 11,40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0 252 - 850 37.5 44 35.3		MPPT2 n/a n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] PPV(INST),MPPT/MAX PPV(INST),MPPT/PACR PPV(INST),MPPT/PACR PPV(INST)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp typ @58°C [Vdc] Vmp typ @58°C [Vdc] Faixa de Operação do MPPT* [Vdc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc]	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0 252 - 850 37.5 44 35.3 34		MPPT2 n/a			
Painel PV/String Número de Strings em Paralelo Número total de módulos FV Notas Potênvia DC Instalada (STC) [kW] Potência Máxima/MPPT [kW] Pev(INST),MPPT/MAR PPV(INST),MPPT/PMPPTMAX PPV(INST),MPPT/PMPPTMAX PPV(INST)/PACMAX Máxima Tensão do Sistema de Paineis FV [Vdc] Máxima Tensão de Entrada do Inversor [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Voc max @0°C [Vdc] Tensão de Ativação Recomendada do Inversor [Vdc] Vmp max @0°C [Vdc] Vmp typ @58°C [Vdc] Vmp typ @58°C [Vdc] Faixa de Operação do MPPT* [Vdc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Gerador FV @75°C [Adc] Corrente Máxima de Curto Circuito do Inversor/MPPT [Adc] Corrente Máxima na entrada do MPPT do Inversor/MPT do	MPPT1 10 4 40 1, 2, 3 12.40 11.40 108.8% 124.0% 112.7% 1000 900 487.3 372.5 360 Default (360) 395.0 323.1 302.0 252 - 850 37.5 44 35.3 34		MPPT2 n/a n/a			

Termos e Condições de Uso: Ao usar essa ferramenta de projetos você concorda que as configurações estimadas dos strings serão usadas apenas com inversores ABB.A ABB não garante exatidão na previsão e desempenho do seu sistema FV ou do inversor ou conformidades com códigos e normas em vigor na localização do seu projeto

Todas as configurações devem ser verificadas por um engenheiro qualificado para o cumprimento dos parâmetros operacionais e normas em vigor no local de instalação. Ao usar essa ferramenta o usuário é responsavel por sua utilização e a ABB LTDA. não se responsabiliza por quaisquer danos advindos de sua utilização.



ANEXO H - INVERSOR ABB PVI - 10/12.5 - TL - FOLHA DE DADOS DO FABRICANTE.



SOLAR INVERTERS

ABB string inverters PVI-10.0/12.5-TL-OUTD 10 to 12.5 kW



01

— 01 PVI-10.0/12.5-TL-OUTD outdoor string inverter The high speed and precise Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithm provides real-time power tracking and improved energy harvesting.

Two independent MPPTs and efficiency ratings up to 97.8%

This transformerless device has two independent MPPTs and efficiency ratings of up to 97.8%.

Flat efficiency curves ensure high efficiency at all output levels ensuring consistent and stable performance across the entire input voltage and output power range.

The wide input voltage range makes the inverter suitable for low power installations with reduced string size.

Highlights

True three-phase bridge topology for DC/AC output converter

Designed for commercial usage, the PVI-10/12.5, three-phase

inverter is highly unique in its ability to control the performance of the PV panels, especially during periods of variable weather conditions.

- Transformerless topology
- Each inverter is set on specific grid codes which can be selected in the field
- Wide input voltage range
- Dual input section with independent MPPT allows optimal energy harvesting from two sub-arrays oriented in different directions
- Integrated DC disconnect switch in compliance with international standards (-S and -FS versions)
- Natural convection cooling for maximum reliability
- Outdoor enclosure for unrestricted use under any environmental conditions
- RS-485 communication interface (for connection to laptop or datalogger)

ABB string inverters PVI-10.0/12.5-TL-OUTD 10 to 12.5 kW



— Technical data and types				
Type code	PVI-10 0-TI -OUTD	PVI-12 5-TI -OUTD		
Input side				
Absolute maximum DC input voltage (V _{max abs})	900 V			
Start-up DC input voltage (Verage)	360 V (adi 250) 500 V)		
Operating DC input voltage range (V _{dcmin} , V _{dcmax})	0.7 x V _{start} 850 V (min 200 V)			
Rated DC input voltage (V _{de})	580 V			
Rated DC input nower (Par)	10300 W	12800 W		
Number of independent MPPT	2	12000 0		
Maximum DC input power for each MPPT (Puppress)	6500 W 80			
DC input voltage range with parallel configuration of MPPT at P-	300, 750 V	360 750 V		
DC nower limitation with parallel configuration of MPPT	Linear derating from may to pull [750 \/r\/r950 \/			
	6500 W [380 V <vwppr<750 td="" v]<=""><td>8000 W [445 V<vmeet<750 td="" v]<=""></vmeet<750></td></vwppr<750>	8000 W [445 V <vmeet<750 td="" v]<=""></vmeet<750>		
DC power limitation for each MPPT with independent configuration	the other channel: Pdcr-6500 W	the other channel: Pdcr-8000 W		
of MPPT at Parr, max unbalance example	[225 V≤Vмррт≤750 V]	[270 V≤V _{MPPT} ≤750 V]		
Maximum DC input current (Idcmax) / for each MPPT (IMPPTmax)	34.0 A / 17.0 A	36.0 A / 18.0 A		
Maximum input short circuit current for each MPPT	22.0 A	۱		
Number of DC input pairs for each MPPT	2			
DC connection type	PV quick fit cor	nnector 3)		
Input protection				
Reverse polarity protection	Inverter protection only, from	Inverter protection only, from limited current source		
Input over voltage protection for each MPPT - varistor	Yes			
Photovoltaic array isolation control	According to loca	According to local standard		
DC switch rating for each MPPT (version with DC switch)	25 A / 1000 V			
Fuse rating (versions with fuses)	15 A / 1000 V			
Output side				
AC grid connection type	Three-phase 3W+I	PE or 4W+PE		
Rated AC power (Pacr@cosø=1)	10000 W	12500 W		
Maximum AC output power (P _{acmax} @cosø=1)	11000 W 4)	13800 W 5)		
Maximum apparent power (S _{max})	11500 VA	13800 VA		
Rated AC grid voltage (Vac,r)	400 V			
AC voltage range	320480	V ¹⁾		
Maximum AC output current (I _{ac.max})	16.6 A	20.0 A		
Contributory fault current	19.0 A	22.0 A		
Rated output frequency (fr)	50 Hz / 60) Hz		
Output frequency range (fminfmax)	4753 Hz / 5763 Hz ²⁾			
	> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr = 10.0 kW,	> 0.995, adj. ± 0.9 with Pacr = 12.5 kW,		
Nominal power factor and adjustable range	± 0.8 with max 11.5 kVA	± 0.8 with max 13.8 kVA		
Total current harmonic distortion	< 2%			
AC connection type	Screw terminal block, cable gland M40			
Output protection				
Anti-islanding protection	According to local standard			
Maximum external AC overcurrent protection	25.0 A			
Output overvoltage protection - varistor	3 plus gas ar	rrester		
Operating performance				
Maximum efficiency (η _{max})	97.8%			
Weighted efficiency (EURO/CEC)	97.1% / - 97.2% /			
Feed in power threshold	30.0 W			
Night consumption	< 1.0 W			
Communication				
Wired local monitoring	PVI-USB-RS232	_485 (opt.)		
Remote monitoring	VSN300 Wifi Logger Card (opt.),	VSN300 Wifi Logger Card (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)		
Wireless local monitoring	VSN300 Wifi Logge	VSN300 Wifi Logger Card (opt.)		
User interface	es LCD display			



ABB PVI-10.0/12.5-TL-OUTD string inverter block diagram

Technical data and types

Type code	PVI-10.0-TL-OUTD	PVI-12.5-TL-OUTD	
Environmental			
Ambient temperature range	-25+60°C (-13+140°F) with derating above 55°C (131°F)	-25+60°C (-13140°F) with derating above 50°C (122°F)	
Relative humidity	0100% condensing		
Sound pressure level, typical	50 dBA @ 1 m		
Maximum operating altitude without derating	2000 m / 6560 ft		
Physical			
Environmental protection rating	IP65		
Cooling	Natural		
Dimension (H x W x D)	716 mm x 645 mm x 224 mm / 28.2" x 25.4" x 8.8"		
Weight	< 41.0 kg / 90.4 lbs		
Mounting system	Wall bracket		
Safety			
Isolation level	Transformerless		
Marking	CE (50 Hz only), RCM		
Safety and EMC standard	EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS/NZS 3100, AS/NZS 60950.1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12		
Grid standard (check your sales channel for availability)	CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, C10/11, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS/NZ5 4777, IEC 61727, IEC 62116, BDEW, MEA, NRS 097-2-1, VFR 2014		
Available products variants			
Standard	PVI-10.0-TL-OUTD	PVI-12.5-TL-OUTD	
With DC switch	PVI-10.0-TL-OUTD-S	PVI-12.5-TL-OUTD-S	
With DC switch and fuse	PVI-10.0-TL-OUTD-FS	PVI-12.5-TL-OUTD-FS	
¹⁾ The AC voltage range may vary depending on specific country grid standard	⁴⁾ Limited to 10000 W for Belgiu ⁵⁾ Limited to 12500 W for Germa	m and Germany	

^a The Frequency range may vary depending on specific country grid standard ^b Limited to 12500 W for Germany ^a Please refer to the document "String inverters – Product manual appendix" available at www.abb.com/solarinverters for information on the quick-fit connector brand and model used in the inverter Remark. Features not specifically listed in the present data sheet are not included in the product




Efficiency curves of PVI-10.0-TL-OUTD

— Efficiency curves of PVI-12.5-TL-OUTD

For more information please contact your local ABB representative or visit:

www.abb.com/solarinverters www.abb.com We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB AG does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document. We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilization of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB AG. Copyright© 2017 ABB All rights reserved



BCD.00378_EN REVF 03.05.2017

ANEXO I - RELATÓRIO DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA GERADA COM O INVERSOR FRONIUS UTILIZANDO O PVSYST.

PVSYST V	5.62										14/05/17	Page 1/3
		Gric	l-Conne	cted S vs	sten	n: Sir	nulatio	n pa	arame	ters		
			• • •	J				'				
Project:	- 1 6 4 -	pro	ject 1	1 - 1					c	o untro (Dura	
Geographical Site Joinville							Country Brazil					
Situation Latitude Time defined as Legal Time						Time zone UT-3 Altitude 2 m						
Albedo Meteo data: J oinville						0.20 Meteonorm 7.1 (1900-1900), S at=100% - S ynthetic						
Simulation variant : New simulation variant												
Simulation date						14/05/17 21h28						
Simulation	parame	eters										
Collector P	lane Or	ientation			Tilt	26é			A	zimuth	6é	
Models use	d			Transpos	ition	Perez	2		Diffuse Perez, Meteonor			
Horizon				Free Hor	izon							
Near Shadi	ngs			No S had	ings							
PV Array Cl PV module Original P Number of P Total numbe Array global Array operat Total area Inverter Original P Characterist Inverter pac PV Array lo Thermal Los Wiring Ohm LID - Light II Module Qua Module Misr Incidence ef	haracte Vsyst d V modu r of PV power ing chai Vsyst d ics k ss factor ic Loss hduced lity Loss match L fect (IA	ristics atabase ules modules racteristics latabase ors r Degradation s osses M): User de	Si-pc (50éC) Op n fined IAM p	oly Ma Manufact In se Nb. modi V r Ur Module a Manufact erating Volt Nb. of inver Uc (co lobal array	odel urer ries ules TC) mpp area odel urer ters enst) res.	CS6> Cana 10 m 40 12.40 326 V 76.8 f IG PI Froni 230-5 1 uni 20.0 160 r	t - 310P M dian Sola odules kWp nД us 150 V- us Interna 00 V s w/mД(nOhm	ИIX r Inc. Ur At c З ttiona Ur	In p nit Nom. pperating C e al nit Nom. Total Uv Loss F Loss F Loss F	Power cond. I mpp II area Power Power (wind) raction raction raction	4 strings 310 Wp 11.13 kWp (34 A 70.1 mД 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac 12.0 kWac	(50éC) / m/s C P
	10é	20é	30é	40é	5	50é	60é	+-	70é	80é	90é	_
User's need	ls :	0.990	Unlin	nited load (§	grid)	200	0.370		0.917	0.703		

							14/0)5/17	Page
		G rid-C o	nnected S	System:	: Main re	esults			
iect :	proj	ect 1							
ulation variant	t: New	simulatio	n variant						
				<u> </u>					
n system param Field Orientation	eters		system type	t 26é	onnected	azimut	h 6é		
V modules Model					310P MIX	Pnor	n 310 V	٧p	
V Array Nb. of module				40	150 1/ 2	P nom tota	al 12.40	kWp	-
r's needs		Unlimit	ted load (grid)	I IG Plus	150 V-3	Phor	n 12.00	KVV d	C
n simulation res	ults	Durad		10.20 1		C na sifis mus	1014		11.00
tem Production		Prod Performa	ince Ratio PR	16.30 N 81.77 %	/wn/year %	Specific proc	1. 1314	K VV N/K	w p/ye
ormalized productions ((per installed kV	Vp): Nominal p	ower 12.40 kWp			Performance R	atio PR		
Lc : Collection Loss (PV Ls : System Loss (inver Yf : Produced useful ene	'-array losses) rter,) ergy (inverter output)	0.63 kW h/kW p/day 0.18 kW h/kW p/day 3.6 kW h/kW p/day		1.0	PR : Performanc	e Ratio (Yf / Yr) 20.818		1 1	
				0.8					
				-					
-				뚭 0.6					
3 -				ance R d					
-				u.4 –					
2				<u> </u>					
-									
				0.2					
				0.2 -					
-				0.2 -					
jan Feb Mar Apr	1 I I May Jun Ji	ul Aug Sep	Oct Nov Dec	0.2 0.0	an Feb Mar	Apr May Jun J	ul Aug Se	p Oct	Nov D
Jan Feb Mar Apr	i i i May Jun Ji	ul Aug Sep	Oct Nov Dec	0.2 - 0.0 J.	an Feb Mar	Apr May Jun J	ul Aug So	p Oct	Nov Dr
jan Feb Mar Apr	n I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ul Aug Sep	Oct Nov Dec	0.2 - 0.0 J.	an Feb Mar	Apr May Jun J	ul Aug St	p Oct	Nov D
Jan Feb Mar Apr	May Jun Ji	ul Aug Sep	Oct Nov Dec	0.2 0.0 J	an Feb Mar	Apr May Jun J	ul Aug St	p Oct	Nov D
jan Feb Mar Apr	May Jun Ji	ul Aug Sep	Oct Nov Dec New simu Balances ar	0.2 0.0 J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.	an Feb Mar iant es ults	Apr May Jun J	ul Aug So	p Oct	Nov D
Jan Feb Mar Apr	May Jun Ju GlobHor	ul Aug Sep DiffHor	New simu Balances ar	lation var nd main re GlobInc	an Feb Mar iant esults GlobEff	Apr May Jun J	ul Aug So E_Grid	p Oct	Nov D
Jan Feb Mar Apr	GlobHor kWh/mД	ul Aug Sep DiffHor kWh/mД	New simu Balances ar	o.2 Jation vari nd main re GlobInc kWh/mД	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/mД	Apr May Jun J EArray MWh	ul Aug Sc E_Grid MWh	p Oct	Nov D
Jan Feb Mar Apr	GlobHor kWh/mД 167.3	DiffHor kWh/mД 83.50	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb éC 25.20	o.2 o.0 J Iation vari ad main re GlobInc <u>kWh/m</u> J 152.8	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/m <u>J</u> 148.9	Apr May Jun J E Array MW h 1.583	el Aug So E_Grid MWh 1.509	_р _{Ост}	Nov D R 796
Jan Feb Mar Apr	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80	New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80	ation vari ad main re <u>GlobInc</u> <u>kWh/m</u> A 152.8 137.5	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/mД 148.9 134.2	EArray MW h 1.583 1.430	E_Grid MWh 1.509 1.362	P 0.7 0.7	R 796 799
Jan Feb Mar Apr Jan Jan Feb Mar Apr January February March	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10	New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 24.70	ation vari ad main re GlobInc kWh/mД 152.8 137.5 151.2 1200	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.2	EArray MW h 1.583 1.430 1.587	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514	P 0.7 0.7 0.8	R 796 799 807
Jan Feb Mar Apr Jan January February March April May	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100 4	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.20	New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 21.50 18 20	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 129.2	EArray MW h 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.322	P Oct P 0.7 0.7 0.8 0.8	R 196 199 307 321 326
Jan Feb Mar Apr January February March April May	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16 F C	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/m <u>J</u> 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 100 0	E Array MW h 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.356 1.175	P Oct P 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8	R 796 799 807 821 836 846
Jan Feb Mar Apr January February March April May June June	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 97.0	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.90	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15 00	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant esults GlobEff KWh/m <u>J</u> 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8	E Array MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.231	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.355 1.175	P 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8	R 996 999 207 21 236 446
Jan Feb Mar Apr January February March April May June July	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 0 f C	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/m <u>A</u> 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8	E Array MW h 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.233	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.175	P Oct P 0.7	R 996 999 1007 121 1336 1447
Jan Feb Mar Apr January February March April May June July August Scotomber	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117 2	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 56.20	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 15.00 16.70	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant es ults GlobE ff kWh/m <u>A</u> 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8 10.9	Apr May Jun J E Array MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.239	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.175 1.181	P Oct P 0.7	R 996 999 1007 121 136 146 147 140
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr February March April May J une J uly August September October	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 120.0	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 60.10	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb €C 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10	ation var d main re GlobInc kWh/mA 152.8 137.5 151.2 130.8 130.8 111.9 111.9 113.4 130.3 141.1	an Feb Mar iant esults GlobE ff kWh/m <u>A</u> 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 110.9 127.5 127.5	Apr May Jun J E Array MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.398 1.492	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.515 1.175 1.175 1.181 1.333	P Oct P 0.77	Nov D 996 999 907 121 136 146 147 140 124
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr February March April May J une J uly August September October	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 139.9 117.3 139.9	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 69.10 98.20	New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10 22.10 24.0	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 110.9 127.5 137.7 120.2	Apr May Jun J EArray MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.398 1.483 1.662	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.175 1.181 1.333 1.413	P Oct P Oct 0.77 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88	R 996 999 007 121 136 146 147 140 224 808
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr February March April May June July August September October November December	GlobHor <u>kW</u> h/m <u>A</u> 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 139.9 153.2 16° 0	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 69.10 88.20 95 0	New simu Balances ar T Amb éC 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10 22.40 24.60	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	an Feb Mar iant esults GlobE ff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8 110.9 127.5 137.7 138.9 14° 7	Apr May Jun J EArray MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.398 1.483 1.509 1.509 1.509	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.175 1.181 1.333 1.413 1.439	P 0.7	R 996 999 107 121 136 146 147 140 124 140 124 112 1298
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr J anuary February March April May J une J uly August September October November December Year	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 139.9 153.2 168.9 1513.2	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 69.10 88.20 85.80 794.40	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb éc 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10 22.40 24.50 20.67	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8 110.9 127.5 137.7 138.9 148.7 1570.1	Apr May Jun J E Array MW h 1.583 1.430 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.233 1.233 1.233 1.233 1.398 1.483 1.509 1.586 17.094 17.094	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.356 1.175 1.175 1.181 1.333 1.413 1.439 1.511 16.299	P Oct P 0.7.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	R 996 999 307 321 336 446 447 440 324 308 312 398 318
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr February March April May June July August September October November December Year	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 139.9 153.2 168.9 1513.2	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 69.10 88.20 85.80 794.40	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb 6C 25.20 24.80 24.30 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10 22.40 24.50 20.67 20.67	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant csults GlobEff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8 110.9 127.5 137.7 138.9 148.7 1570.1	Apr May Jun J E Array MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.398 1.483 1.509 1.586 17.094	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.175 1.181 1.333 1.413 1.439 1.511 1.6299	P 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	R 1996 1999 1007 1211 1366 1446 1447 1440 1224 1440 1224 112 1998 1118
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr January February March April May June July August September October November December Year	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 139.9 153.2 168.9 1513.2 r Horizo	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 69.10 88.20 69.10 88.20 69.10 88.20 85.80 794.40	Amb Amb éC 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10 22.40 24.50 20.67	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant GlobE ff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8 110.9 127.5 137.7 138.9 148.7 1570.1 GlobE ff 	Apr May Jun J E Array MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.398 1.483 1.509 1.586 17.094 Effective Global,	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.175 1.175 1.181 1.333 1.413 1.413 1.439 1.511 16.299	P P 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	R 996 999 107 121 136 146 147 140 124 138 148 118 118 118 118 118 118 11
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr February March April May June July August September October November December Year Legends: GlobHot DiffHor	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 139.9 153.2 168.9 1513.2 r Horizo Horizo	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 69.10 88.20 85.80 794.40 794.40	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb 6 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10 22.40 24.50 20.67 diation	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant GlobE ff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8 109.8 110.9 127.5 137.7 138.9 148.7 1570.1 GlobE ff EArray GlobE ff	Apr May Jun J E Array MWh 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.398 1.483 1.509 1.586 17.094 E ffective Global, E ffective energy	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.175 1.175 1.181 1.333 1.413 1.439 1.511 16.299 corr. for IA at the outp	P P 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	R 196 199 197 121 136 146 147 140 124 140 124 140 121 136 146 147 140 142 148 148 148 148 148 148 148 148
Jan Feb Mar Apr Jan Feb Mar Apr February March April May June July August September October November December Year Legends: GlobHot DiffHor T Amb	GlobHor kWh/mД 167.3 140.3 144.3 144.3 114.5 100.4 84.2 87.0 95.9 117.3 139.9 153.2 168.9 1513.2 r Horizo Horizo Ambie	DiffHor kWh/mД 83.50 76.80 84.10 64.50 45.30 41.70 42.80 54.40 58.20 69.10 88.20 85.80 794.40 794.40	Oct Nov Dec New simu Balances ar T Amb 6C 25.20 24.80 24.30 21.50 18.30 16.50 15.00 16.70 18.00 21.10 22.440 24.50 20.67 20.67	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	an Feb Mar iant esults GlobEff kWh/mД 148.9 134.2 147.6 127.9 128.2 109.8 109.8 109.8 109.8 110.9 127.5 137.7 138.9 148.7 1570.1 GlobEff EArray E_Grid	Apr May Jun J E Array MW h 1.583 1.430 1.583 1.430 1.587 1.396 1.420 1.231 1.233 1.239 1.398 1.483 1.509 1.586 17.094 E ffective Global, E ffective energy Energy injected	E_Grid MWh 1.509 1.362 1.514 1.332 1.356 1.175 1.181 1.333 1.413 1.413 1.439 1.511 16.299 corr. for IA at the outp into grid	P Oct P 0.77 0.77 0.8 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0	R 1996 1997 121 1336 1440 124 1440 124 1440 124 1440 124 1440 124 1440 124 1446 1447 1440 1446 1447 1446 1446 1447 1448



ANEXO J - RELATÓRIO DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA GERADA COM O INVERSOR ABB UTILIZANDO O PVSYST.

PVSYST V6.62									27/05/17	Page 1/3
Grid-Connected System: Simulation parameters										
Project :	proj	ect 1								
Geographical Sit	e		Join	ville			C	ountry	Brazil	
Situation			Lati	tude	-26.3	2° S	Lon	gitude	-48.81° W	
	as		Albedo			zone UT-3	A	2 m		
Meteo data:		ville	Meteonorm 7.1 (1900-1900), Sat=100% - Synthetic							
Simulation vari	ant: New	/ simulatio	on variant							
			Simulation	date	27/05	/17 10h51				
Simulation parar	neters									
Collector Plane C	Drientation			Tilt	26° Azimuth 6°				6°	
Models used			Transpos	ition	Perez	<u>r</u>	C	Diffuse	Perez, Meteo	onorm
Horizon			Free Hor	izon						
Near Shadings			No Shad	ings						
PV Array Charac PV module Original PVsyst Number of PV mo Total number of P Array global powe	teristics database dules V modules r	Si-po	oly M Manufact In se Nb. modi Nominal (S	odel urer ries ules TC)	CS6X Cana 10 mo 40 12.40	(- 310P MI) dian Solar I odules kWp	X Inc. Unit Nom. I At operating	arallel Power cond.	4 strings 310 Wp 11.13 kWp (5	50°C)
Array operating ch Total area	aracteristics (50°C)	Ú mpp Module area		326 V 76.8 m ²		l mpp Cell area		34 A 70.1 m²	
Inverter Original PVsyst	database	Or	M Manufact	odel urer	PVI-1 ABB	0.0-TL-OU	TD	Power	10.0 kWac	
Inverter pack			Nb. of inverters		2 * MPPT 50 %		Total Power		10.0 kWac	
PV Array loss fac	tors		,	0				<i>,</i>		
Wiring Ohmic Los LID - Light Induce Module Quality Lo Module Mismatch Incidence effect (I	or s d Degradation ss Losses AM): User defi	C ined IAM pro	Uc (cc Global array ofile	res.	20.0 V 160 n	nOhm	UV Loss Fr Loss Fr Loss Fr Loss Fr	(wind) action action action action	0.0 W/m²K / 1.5 % at STC 1.1 % -0.4 % 1.0 % at MPI	m/s C
10°	20°	30°	40°	5	50°	60°	70°	80°	90°	
0.998	0.998	0.995	0.992	0.	986	0.970	0.917	0.763	0.000	
User's needs :	User's needs : Unlimited load (grid)									

76



PVSYST V6.62					27/05/17	Page 3/3
	Grid-Connected Sy	ystem:	Loss diagr	am		
Project :	project 1					
Simulation variant :	New simulation variant					
Main system parameters PV Field Orientation PV modules PV Array Inverter User's needs	System type tilt Model Nb. of modules Model Unlimited load (grid)	Grid-Co 26° CS6X - 40 PVI-10.1	onnected 310P MIX 0-TL-OUTD	azimuth Pnom Pnom total Pnom	6° 310 Wp 12.40 kWp 10.00 kW ac	
	Loss diagram o	ver the w	hole year			
	1513 kWh/m ²	+6.2%	Horizontal glob Global incident	al irradiation in coll. plane obal		
	1570 kWh/m ² * 77 m ² coll.		Effective irradia	nce on collectors	5	
	efficiency at STC = 16.16% 19.48 MWh	7	PV conversion Array nominal e	nergy (at STC eff	ïc.)	
	17.09 MWh	+0.4% -1.1% 1.0%	PV loss due to ir PV loss due to te Module quality lo LID - Light induc Module array mis Ohmic wiring los Array virtual en	radiance level emperature ess ed degradation smatch loss s ergy at MPP		
	∬ → 0.0 → 0.0 → 0.0 → 0.0 16.58 MWh	3.0% 0% 0% 0% 0%	Inverter Loss dur Inverter Loss dur Inverter Loss dur Inverter Loss dur Inverter Loss dur Available Energ	ing operation (effice or nominal inv. pove to power thresho or nominal inv. volt e to voltage thresh y at Inverter Outp	ciency) ver Id age old put	
	16.58 MWh		Energy injected	into grid		